



# PROFIL PODŁUŻNE PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA, GMINA ŚWIDNICA

[illegible]

**U W A G A:**

- ISTNIEJĄCE KABLE TELEFONICZNE I ENERGETYCZNE PRZYZ SKRZYZLOWANIU Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ WODOCIOGOWĄ ZABEZPIECZYĆ PRZEZ NALOŻENIE NA KABLE RURY OCHRONNEJ DŁUGOŚCIENNEJ "AROT" O ŚREDNICY 110mm.
- PRZY PRZELĄSZAŁACH PROJEKTOWANYCH PRZELĄCZY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWANE STOSOWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE O Ø20 mm WIĘKSZYM OD PROWADZONIEJ INSTALACJI.
- WYKOPY WYKONAĆ JAKO WĄSKOPRZESTRZENNE Z UMOIENIEM ŚCIAN

p.por.200,00m.n.p.m		-11,5 -	11,5
RZĘDNA TERENU	212,25		
RZĘDNA PRZEWODU	210,70		
ZACŁEBNIENIE [ m ]	1,56	1,74%	ø40 PE 1,50
SPADEK / MATERIAŁ			
ODLEGŁOŚĆ [ m ]	0,00		

<b>BIURO PROJEKTOWE EKO-PROJEKT BIS</b> <b>UL. MIESZKA I NR 33/13 ; 58-100 ŚWIDNICA</b>	<b>obiekt:</b> PRZYSTĄCZ WODOCIĄGOWA WIŚNIOWA DZIAŁKI GEODEZYJNE NR: 61, 33/4, 33/3 OBRĘB WIŚNIOWA GMINA ŚWIDNICA UL. GŁOWACKIEGO NR 4 ; 58-100 ŚWIDNICA	<b>Investor:</b>	<b>IS-9</b> rys. nr	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PROJEKT BUDOWLANY
	<b>adres:</b>	<b>PROFIL PRZYLĄCZY WODOCIĄGOWYCH</b>		
	mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK	mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA		
skala: 1:100/1:1000      data: 11.2013 r. PROJEKTOWAŁ				