


LEGENDA

- MODUŁ MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH
- MASTRALA SYGNALOWA LAN UTP 4x2x0,5
- MASTRALA SYGNALOWA YDY 2x1,5
- GŁÓWNA MASTRALA SYGNALOWA UTP 4x2x0,5
- AW1 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP20
- AW2 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP44
- AW3 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP65
- AW4 OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA, 4x1W, IP65
- AW5 OPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA NATYKOWA, 1,2W IP65
- AW6 OPRAWA AWARYJNA LED DWUSTRONNA NATYKOWA, 1,2W IP65
- AW7 OPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA NATYKOWA, 1,2W IP65



**ETC**

**ETC Architekci Sp. z o.o. Spółka komandytowa**

**53-137 Wrocław, al. Wileńska 36a**

**tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733**

**e-mail: [biuro@etc.com.pl](mailto:biuro@etc.com.pl)**

INWESTOR

Urząd Gminy Świdnica

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

GENERALNY PROJEKTANT

PROJEKTANT: Krzysztof Dębowski

NR UPR. PROJ. 226/98

SPRAWDZAJĄCY: Adam Skrzypiec

NR UPR. PROJ. SLK15254/POOE/14

OPRACOWANIE: Marek Bojda

OPRACOWANIE:

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, AM-4, OBR. 0029

PROJEKT WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

**BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI  
W WITOSZOWIE DOLNYM**

UMOWA 38/DSOA/DITT/2014

BRANŻA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

KOD WIT-PB-PAB-IE.06

DATA 12.03.2015r.

SKALA -

Tom PAB

**IE.06**

**KONC** ☐

**PB** ☒

**PP** ☐

**PW** ☐

Schemat blokowy monitoringu  
oświetlenia awaryjnego

**IE.06**

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----