

O P I N I A Nr 418 / 08
(POZYTYWNA)

Nr DZ:5827/2008 z dnia 09-06-2008

Wydana na wniosek nr L.DZ.83/M6/08 z dnia 09-06-2008.

dla : BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE BUDOWNICTWA
 "SIGMA" S .C.
adres : 58-200 DZIERŻONIÓW, UL. B.CHŁOPSKICH 19

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, dotyczącej :

- BUDOWA DROGI Z ODWODNIENIEM
- lokalizacja :

Gmina: ŚWIDNICA-GM.,
Obręb: WITOSZÓW DOLNY,
Działki: 1036;956;1021,339D,2911,1145,1157,293,298,299/3,410,42
 1,1004,1005,1006,1009,1030,1031,1032,1033,1034,,
Seksje: 462.413.104L151;152;063,

Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1 , art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17-05-1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 240, poz. 2027 z 2005r. tekst jednolity), § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2-04-2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r. poz. 455).

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

uzgodnił usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego

po zbadaniu przedłożonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjności z istniejącymi w terenie i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami osnów geodezyjnych i zielenią wysoką, a także po zbadaniu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Uwagi i zalecenia:

Integralną częścią uzgodnienia jest załącznik do posiedzenia Z.U.D.P. wydany przez Energię Pro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu.

Uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

1.Zapewnić stały nadzór jednostek branżowych przy robotach ziemnych.

2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

3.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

4.Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

5.Integralną częścią niniejszego protokołu jest ostemplowana przez ZUDP plansza /plansze/ projektu usytuowania sieci lub obiektów.

6.Przy dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie należy powołać się na nr niniejszego protokołu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA

Zbigniew Zadrożny
mgr inż. budownictwa
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
NBGB-V-7342/3/11/99/56 • NBGB-V-7342/3/32/97

Z MIEJ. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

Paweł Kasków

Opinia robocza ZUDP/ 418/08

Świdnica dn.30-07-2008

Załącznik do posiedzenia Z.U.D.P.

Dokumentacja Projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Na terenie projektowanych robót występują urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji EnergiaPro Grupa Tauron S.A. (są zinwentaryzowane). Należy zachować wymaganą odległość projektowanych urządzeń od istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego. Wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyżowań i zbliżeń określają normy N SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.
2. Przed przystąpieniem do robót (w terminie 7 dni) należy poinformować pisemnie Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu o charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzór techniczny.
3. Przy robotach gdzie występują kolizje z naszymi urządzeniami należy zlecić nadzór ze strony Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu.
4. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają sprawdzeniu i odbiorowi przed zasypaniem przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu.
5. W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji EnergiaPro Grupa Tauron S.A. egzekwowane będzie wyrównanie szkody zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 415.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA

Zbigniew Zadrożny
mgr inż. budownictwa
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
REG-B V-7342/3/11/95/99 • REG-B V-7342/3/32/97



EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 11
tel. + 48-74/8549400, fax + 48-74/8550760
Regon 230179216-00072

L.dz. RD4-02/RE4/396/2006

Strzegom 24.02.2006r.

Biuro Projektowo-Konsultacyjne
Budownictwa „SIGMA” s.c.
Zbigniew Zadrozny, Izabela Piwko-Zadrozna
58-200 Dzierżoniów
ul. Batalionów Chłopskich 19

KOPA

Dotyczy:

Uzgodnienia przebudowy drogi w m. Witoszów Dolny zlokalizowanej na działkach gminnych o numerach: 1009, 1056/1, 1036, 1030, 1076, 1063/2 wraz z remontem mostów na potoku Witoszówka (dz. nr 1145, 1157, 1161) i dojazdów do tych mostów (dz. nr 1004, 1005, 1006, 299/3, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033, 1032, 1031, 1061).

U Z G O D N I O N Y

1. Przesłane plany są aktualne.
2. Na trasie projektowanych robót nie występują ziemne urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.. Wzdłuż projektowanej przebudowy drogi przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne będące w naszej eksploatacji. Należy zachować wymaganą odległość projektowanych prac od istniejących urządzeń elektroenergetycznych (w szczególności dotyczy zbliżenia do stanowisk słupów linii napowietrznej niskiego napięcia rys. 7/12 (obiekt 6 i na wysokości bud. nr 26) . Wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyżowań i zbliżeń określają normy: N- SEP-E-004 i PN-E-05100-1.
3. Prace ziemne w obrębie urządzeń elektroenergetycznych winny być prowadzone ręcznie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.92 / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych /.
4. Roboty w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych SN i nn prowadzić ręcznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych /Dz.U. nr 47 poz.401/.
W przypadku niezbędnego wyłączenia linii elektroenergetycznych należy pisemnie wystąpić do Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej w Strzegomiu w terminie minimum 14 dni przed planowanym wyłączeniem. Kosztami wyłączenia zostanie obciążony wnioskodawca.
5. Przed przystąpieniem do robót (w terminie 7 dni) należy nas poinformować pisemnie o charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzór techniczny.
6. Przy robotach gdzie występują kolizje z naszymi urządzeniami należy zlecić odpłatny nadzór.
7. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń, egzekwowane będzie wyrównanie szkody zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 415.
8. Uzgodnienia dokonano na podstawie posiadanej dokumentacji.
9. Rachunek za uzgodnienie płatny w ciągu 14 dni
10. Uzgodnienie ważne 1 rok.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA

Zbigniew Zadrozny
mgr inż. budownictwa
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
NRGB.V-7342/3/11/95/96 • NRGB.V-7342/3/32/97

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Dzierżoniów

Maciej Warot



Tel. Centrali

852 - 36 - 85



Pogotowie
wodociągowe

994



Fax nr

852 - 27 - 71



NIP

84 - 001 - 03 - 70

*

Wznaczenie Sadu

Sąd Rejonowy
Dla Wrocławia -
Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS - 71126

*

Kapitał Spółki
28.379.274

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE BUDOWNICTWA

„SIGMA” S.C. ZBIGNIEW ZADROŻNY, IZABELA PIWKO-ZADROŻNA
ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 19
58 - 200 DZIERŻONIÓW

TT/403/70/G/2006
2006-02-16

dot.: Uzgodnienie projektu „Przebudowa drogi w m. WITOSZÓW DLN.-
dz. Nr 1009, 1056/1, 1036/ 1030, 1076, 1063/2 wraz z remontem mostów
na potoku Witoszówka - dz. Nr 1145. 1157, 1161 i dojazdów do tych
mostów.

Uzgadniamy projekt j.w. z uwagami :

- Na załączonych mapach brak uzbrojenia, które należy uzupełnić na mapach - w załączeniu mapy z materiałów branżowych, z naniesionym brakującym uzbrojeniem wodociągowym w tym rejonie;
- Na załączonych mapach brak uzbrojenia: sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, które należy uzupełnić na mapach;
- w projektowanym pasie drogowym, na istniejącej studzienkach rewizyjnej kanalizacji sanitarnej w przypadku występowania włączów typu lekkiego należy wymienić je na włączy typu ciężkiego;
- w obrębie projektowanej drogi zachować istniejące przykrycia sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ;
- zaprojektować osadzenie istniejących urządzeń naziemnych na projektowanej rzędnej drogi;
- prace ziemne w obrębie sieci i przyłączy wod-kan. wykonywać zgodnie z opisem w projekcie- wszystkie roboty ziemne na głębokości poniżej 40cm prowadzić ręcznie;
- o terminie przekazania placu budowy i rozpoczęcia oraz zakończenia robót powiadomić pisemnie ŚPWİK; O terminie zakończenia robót i rozpoczęcia czynności odbiorowych z ŚPWİK jako uczestnikiem odbioru powiadomić z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym, przekazując 1 egz. operatu powykonawczego celem sprawdzenia prawidłowego osadzenia urządzeń naziemnych na sieciach wod-kan. oraz stanu kanalizacji sanitarnej;

Do wiadomości:

Gmina Świdnica ul. Głowackiego 4 w Świdnicy

Załączniki:

1 egz. PT
3 egz. map syt-wys. 1:500
faktura TT/45 z 2006-02-16.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA

Zbigniew Zadrozny
mgr inż. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
NBGB.V-7342/3/11/95/66 • NBGB.V-7342/3/32/97

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Lech Jankiewicz

Świdnica, dnia 10.02.2006r

DECYZJA nr 19/ 06

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 104 kpa a także uchwały Zarządy Powiatu nr 6/2001 z dnia 13.02.2001r. dla do załatwienia spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu wniosku: **Biuro Projektowo-Konsultacyjne Budownictwa „SIGMA”s.c Zbigniew Zadrożny , Izabela Piwko-Zadrożna 58-200 Dzierżoniów , ul. Batalionów Chłopskich 19** z dnia: **9.02.2006** o wyrażenie zgody na włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3396D i drogi nr 2911D w Witoszowie Dolnym

ZEZWALA SIĘ

na lokalizację zjazdu z **drogi powiatowe 3396D i 2911D w m. Witoszów Dolny**
na działkę nr ew. **956 i 1021**
Na czas **nieokreślony**

na niżej podanych warunkach:

1. Szerokość nie mniejszą niż 5,0m , w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze , nawierzchnię twardą co najmniej w granicach pasa drogowego, przecięcie krawędzi zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,0m , pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony dostosowane do jej ukształtowania , na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%.
2. Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodników należy sporządzić zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
3. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
4. W przypadku kolizji wjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
5. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty wydania zjazd nie zostanie wybudowany.
6. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać w tutejszym Zarządzie decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
7. Inwestor opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy oraz oznakuje dojazdy do dróg powiatowych.

UZASADNIENIE

Strona wystąpiła z wnioskiem o lokalizację włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej o parametrach zjazdu zbiorowego. Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego postanowił wyrazić zgodę na w/w lokalizację zjazdu. Równocześnie kierując się zapisami § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) ustalił parametry techniczne wyszczególnione w sentencji decyzji.

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które powinno być uzyskane w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Niniejsze zezwolenie nie stanowi też zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które strona powinna wystąpić do zarządcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) strona zobowiązana jest do uiszczenia kwoty 76,00 zł tytułem opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w **Walbrzychu** za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł., a każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł. uiszczonych w znaczkach opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo-Konsultacyjne Budownictwa „SIGMA”s.c. Zbigniew Zadrożny , Izabela Piwko –Zadrożna
58-200 Dzierżoniów , ul. Batalionów Chłopskich 19.
2. OSD Świdnica
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA

Zbigniew Zadrożny
mgr inż. budownictwa
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
NREGB V-7342/3/1106-90 • NREGB V-7342/3/32/97

Z up. ZARZĄDU POWIATU
W ŚWIDNICY

Andrzej Szczepankowski
DYREKTOR



DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, ODDZIAŁ w ŚWIDNICY
58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1

DZM i UW

Tel.: 074-852-30-58
Fax: 074-852-22-34
NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl
swidnica@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964788-00045

Świdnica dn. 12.06.2007 r.

Znak sprawy ME-460-280/07
L.dz. ...1649/07

URZĄD GMINY W ŚWIDNICY

Wpłynęło dnia 14. CZE. 2007 Do działu

55 DITf
Podpis

Urząd Gminy
ul. B. Głowackiego 4
58 – 100 Świdnica

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Dotyczy: projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witoszów Dolny.

W odpowiedzi na pismo nr ZRIFS-7041-4/2/2007 z dnia 11.06.2007 r., Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy uzgadnia pozytywnie projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszów Dolny zlokalizowanej na dz. nr 1009, 1056/1, 1036, 1030, 1076, 1063/2, wraz z remontem mostów na potoku Witoszówka dz. nr 1145, 1157, 1161 i dojazdów do tych mostów dz. nr 1004, 1005, 1006, 299/3, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033, 1032, 1031, 1061”, autorstwa firmy „SIGMA” s.c. z siedzibą w Dzierżonowie w zakresie odprowadzania wód deszczowych oraz kolizji z potokiem Witoszówka.

Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU
[Handwritten signature]
inż. Wiesław Walbywski

Otrzymują:


1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Zbigniew Adamus, ME
☎ 074-852-30-58 w. 29
✉ swidnica@dzmiuw.wroc.pl

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA

Zbigniew Zadroźny
mgr inż. budownictwa
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
NBGR V-7342/2006/10 - 0408 V-7349/2007



Wałbrzych, 28 marca 2006r,

**Biuro Projektowo-Konsultacyjne
Budownictwa „SIGMA” s.c.
ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów**

Sprawa: Informacja Nr 11624/06 – projektowana przebudowa drogi w m. Witoszów Dolny.

SWH/Z/Z.2110-167/06/AS

Szanowni Państwo,

na załączonym planie sytuacyjnym istniejące urządzenia telekomunikacyjne wrysowane i oznaczone geodezyjnie są zgodne z posiadaną dokumentacją. W obrębie opracowania znajdują się urządzenia sieci dostępowej oraz linie kablowe światłowodowe, na których pracują w trybie ciągłym systemy teletransmisyjne, zasilające obiekty telekomunikacyjne. Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt budowlany przebudowy drogi opiniujemy negatywnie z uwagi na dużą ilość kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi.

W celu dokonania uzgodnienia należy przedstawić dokumentację techniczną ze szczegółowym opisem przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych poza obrys jezdni oraz sposobem ich zabezpieczenia we wjazdach na posesje i mosty.

W sprawie szczegółowych danych do projektu prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci:

- Panem Grzegorzem Razmusem odnośnie kabli światłowodowych (telefon: 0 74 84 2 41 78),
- Panem Juliuszem Baryckim (telefon: 0 74 852 47 71).

Z poważaniem

Jacek Pachelski

Dyrektor Obszaru Pionu Sieci w Wałbrzychu

Załączniki:

1. Projekt budowlany.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DATA