PROFILE PODŁUŻNE PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA, GMINA ŚWIDNICA



p.por.200,00m.n.p.m				
RZĘDNA TERENU	205,97	205,97	206,32	206,49	206,50
RZĘDNA PRZEWODU	204,42	204,47	204,82	204,99	205,0
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50
SPADEK / MATERIŁ	1,67% ø40 PE		1,97% ø40 PE	1,97% ø40 PE	1,97% ø40 PE
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,00 –3,0– 3,0		–18,0– 21,0	–9,0– 30,0	–3,0– 33,0

UWAGA:

- ISTNIEJĄCE KABLE TELEFONICZNE I ENERGETYCZNE PRZY SKRZYŻOWANIU Z PROJEKTOWANA SIECIĄ WODOCIAGOWĄ ZABEZBIECZYĆ PRZEZ NAŁOŻENIE NA KABLE RURY OCHRONNEJ DWUDZIELNEJ "AROT" O ŚREDNICY 110mm.
- PRZY PRZEJŚCIACH PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE STOSOWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE O ø20 mm WIĘKSZYM OD PROWADZONEJ INSTALACJI
- WYKOPY WYKONAĆ JAKO WĄSKOPRZESTRZENNE Z UMOCNIENIEM ŚCIAN

BIURO PROJEKTOWE EKO-PROJEKT BIS
UL. MIESZKA I NR 33/13 ; 58-100 ŚWIDNICA

skala:1:100/1:1000 data:11.2013 r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK

SPRAWDZIŁ: mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA

obiekt: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
adres: WIŚNIOWA DZIAŁKI GEODEZYJNE NR: 61, 30
OBRĘB WIŚNIOWA

inwestor: GMINA ŚWIDNICA
UL. GŁOWACKIEGO NR 4 ; 58-100 ŚWIDNICA

PROFILE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

rys.nr **IS-14**