obiekt:	ROZBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ
adres:	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE , POWIAT ŚWIDWIŃSKI , GMINA ŚWIDWIN , OBRĘB WISNIOWA .
inwestor:	GMINA ŚWIDWIN UL. B. SZWOLEŻEGO NR 4 ; 58-100 ŚWIDNICA
rys.nr	**IS-PZT**
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	PROJEKT BUDOWLANY
	1
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

BIURO PROJEKTOWE EKO-PROJEKT BIS
UL. MIESZKA I NR 33413 ; 58-100 ŚWIDNICA

mgr inż. PAWEŁ WOJCIK	PROJEKTOWAŁ:
NSP/.V-7/4423/11/97	
DOŚ/IS/16699/01	
SPRAWDZAŁ/A/CY	
mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA	

skala: 1:1000 data: 11.2013R.

LEGENDA :

0160mm L=30,00m	PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA O ŚREDNICY Ø160mm Z RUR PE ; DŁUGOŚĆ ODCINKA L=30,00m
Ø40mm L=15,00m	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE O ŚREDNICY Ø40mm Z RUR PE ; DŁUGOŚĆ ODCINKA L=15,00m
RZ250	STREFA ZASIĘGU PROJEKTOWANEGO HYDRANTU PODZIEMNEGO DN80mm - PROMIEŃ 75 METRÓW

PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY DN80mm Ø160mm L=1,50m
HYDRANT MUSI POSIADAĆ AKTUALNY ATEST PZH I AKTUALNE CERTYFIKAT
INSTYTUTU BADAWCZEGO POŻARNICTWA. HYDRANT POPRZEDZIĆ ZASUWĄ
URZĄDZENIEM WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ.
URUCHAMIAJĄCA Z WRZECIONEM I TRZPIENIEM WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY DN80mm Ø160mm L=1,50m
HYDRANT MUSI POSIADAĆ AKTUALNY ATEST PZH I AKTUALNE CERTYFIKAT
INSTYTUTU BADAWCZEGO POŻARNICTWA. HYDRANT POPRZEDZIĆ ZASUWĄ
URUCHAMIAJĄCA Z WRZECIONEM I TRZPIENIEM WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY DN80mm OŚNIEŻNIE MIN. PN10
HYDRANT MUSI POSIADAĆ AKTUALNY ATEST PZH I AKTUALNE CERTYFIKAT
INSTYTUTU BADAWCZEGO POŻARNICTWA. HYDRANT POPRZEDZIĆ ZASUWĄ
URUCHAMIAJĄCA Z WRZECIONEM I TRZPIENIEM WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PROJEKTOWANA NAWIERTKA TYPU NWZ PN16 DO RUR PE O ŚREDNICY DN160x90mm