

ZAKŁAD
USŁUG KOMINIARSKICH
Adam Chołodniak
58-100 Świdnica, ul. Kołłątaja 30/4
tel. 852-33-83

Pieczęć zakładu kominiarskiego

Świdnica.26.09.2013

OPINIA

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy przewodów kominowych w budynku przy **ul.Daleka.....nr.2/..... w Pszenno**

Dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez : **Wspólnota Mieszkaniowa** sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia **mistrza kominiarskiego**
Pana Adama Chołodniak

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W związku z brakiem przewodów kominowych do podłączenia c.o węglowego oraz wentylacji w pom. kuchni zaleca się wykonanie wyprowadzeń spalin oraz wentylacji na zewnątrz budynku.

Wyprowadzenia wykonać zgodnie z projektem.


Opiniodawca:

UPRAWNIENY
MISTRZ KOMINIARSKI
z Art. 62 pkt. 6 Dz. U. 94

Adam Chołodniak



Szkic orientacyjny.



UPRAWNIONY
Podpis ~~WISŁOZKA~~ ~~MINIARSKI~~
2 Art. 62 pkt 6 Dz. U. 94

Adam Cholewicki