


7 mm	Certyfikowana wykładzina sportowa typu TARAFLEX Sport M+
	Klej do wykładzin sportowych pcv
10 mm	Płyta MFP V313 2500/1250/10 mm
10 mm	Płyta OSB-3 2500/1250/10 mm
	Folia izolacyjna 0,2 mm
20 mm	Ślepa podłoga z desek struganych kl. II 90/20 mm, deski ułożone ażurowo
20 mm	Legar górny 90/20 mm dwustr. strugany z drewna kl. II, rozstaw osiowy 500 mm
20 mm	Legar dolny 90/20 mm dwustr. strugany z drewna kl. II, rozstaw osiowy 500 mm
10 mm	Podkładka elastyczna 100/100/10 mm w rozstawie osiowym 500 mm
	Folia izolacyjna 0,2 mm
8 cm	Jastrych cementowy zbrojony siatką (wilgotność 2%)
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
8 cm	Styropian EPS 100
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deitermann
10 cm	Podłoże betonowe z betonu towarowego B10
2x20 cm	Pospółka zagęszczona wsk. zag. gruntu $I_s=0,98$
	Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe



PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY

**ARCHIKON**

ROBERT KRYŚPIAK

58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9

tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: [biuro@archikon.net](mailto:biuro@archikon.net)

NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ

## DETAL UWARSTWIENIA PODŁOGI SALI GIMNASTYCZNEJ

DATA

**03.2014**

SKALA

**1:20**

NR RYSUNKU

**A-16**

TEMAT

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ,  
BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA  
Dz. nr: 60/2, 59/4; Obręb 0005 Bystrzyca Góra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK  
ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9

STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

GMINA ŚWIDNICA  
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPEC. / NR UPRAWNIENI

DATA

PODPIS

PROJEKTANT  
MGR INŻ. ARCH.  
ROBERT KRYŚPIAK

SPEC. ARCHITEKTON.  
upr. nr 57/DSOKK/2012

03.2014

PROJEKTANT  
MGR INŻ.  
ROBERT KRYŚPIAK

SPEC. KONSTR.  
upr. nr 66/DOŚ/12

03.2014

SPRAWDZAJĄCY  
MGR INŻ. ARCH.  
MARIAN DRON

SPEC. ARCHITEKTON.  
upr. nr 2700/94

03.2014

SPRAWDZAJĄCY  
MGR INŻ.  
ANDRZEJ HRYCIUK

SPEC. KONSTR.  
upr. nr AU-F 2/32/79

03.2014