

OZNACZENIA:

ZK	Złącze kontrolne w studzience kontrolno-pomiarowej GALMAR
	Zwody poziome DFeZn Ø 8mm
	Uzlom fundamentowy FeZn 30x4 mm
	Przewody odprowadzające DFeZn Ø8 mm
	Zwód pionowy

UWAGI:

1. **Instalację odgromową wykonać drutem FeZn8mm, zwody poziome i przewody odprowadzające.**
2. **Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach instalacyjnych w warstwie ocieplenia, połączyć do uzlomu fundamentowego wykonanego taśmą FeZn 30x4 poprzez złącza kontrolne.**
3. **Urządzenia wentylacyjne chronić przed bezpośrednim wyładowaniem za pomocą zwodów pionowych.**
4. **Do instalacji na dachu podłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne, obróbki blacharskie, metalowe rynny.**

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY
ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ

RZUT DACHU

Plan instalacji odgromowej

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
04.2014	1:100	IE6

TEMAT

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ,
BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA
Dz. nr. 602, 594/ Obręb 0005 Bystrzyca Górna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	STADIUM OPRACOWANIA
ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9	PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

GMINA ŚWIDNICA
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPEC. / NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT MGR INŻ. WOJCIECH JASIŃSKI	upr. nr AUF 2/197/81	04.2014	