



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

ZP.271.6.2015(2)

Świdnica, dnia 24.06.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.2015 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Komorów-Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – II etap”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia projektu oraz docelowej organizacji ruchu z DSDiK?

Odpowiedź nr 1

Projekt budowlany został uzgodniony z DSDiK – Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, natomiast docelowa organizacja ruchu jest w trakcie uzgadniania w DSDiK. Do wyceny oferty należy przyjąć projekt docelowej organizacji ruchu zamieszczony wraz z dokumentacją budowlaną.

Zapytanie nr 2

W rysunku docelowej organizacji ruchu na hm 8+90 do 9+36 zaprojektowany jest lewostronny chodnik jednak na planie zagospodarowania terenu oraz w przedmiarze nie widnieje. Prosimy o sprecyzowanie czy wykonawca powinien skalkulować wykonanie tego chodnika.

Odpowiedź nr 2

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania ww. chodnika.

Zapytanie nr 3

Czy Wykonawca powinien skalkulować pielęgnację zieleni. Jeżeli tak to przez jaki okres?

Odpowiedź nr 3

Zakres zamówienia nie obejmuje pielęgnacji zieleni.

Zapytanie nr 4

Czy wykonawca ma możliwość doboru mieszanek mineralno asfaltowych na podstawie wytycznych WT2:2010?

Odpowiedź nr 4

Należy zastosować typ mieszanek zgodnie z projektem (np. AC11S dostosowany do odpowiedniej kategorii obciążenia ruchem). Parametry mieszanek i poszczególnych warstw bitumicznych należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi WT-2, 2014.

Zapytanie nr 5

Prosimy o załączenie inwentaryzacji drzewostanu przeznaczonego do wycinki.

Odpowiedź nr 5

Drzewostan przeznaczony do wycinki określa plik „Inwentaryzacja dendrologiczna” zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2015>

Zapytanie nr 6


Pozycje w przedmiarze o nr 16.d.1.3.1 i 17.d.1.3.1 dot. konstrukcji jezdni kategorii KR2 oraz poz. nr 23.d.1.3.2 i 24.d.1.3.2 dot. konstrukcji jezdni kategorii KR3 nie zgadzają się z opisem w projekcie jak i z konstrukcjami przedstawionymi na przekrojach. Proszę o wyjaśnienie powyższych pozycji.

Odpowiedź nr 6

Plik pod nazwą „Dokumentacja budowlana Droga Komorów Słotwina.zip” z uwagi na występujące rozbieżności należy traktować jako nieobowiązujący załącznik do przedmiotowego przetargu. Zamawiający w pliku pn. „Obowiązująca dokumentacja budowlana Droga Komorów Słotwina.zip” zamieszcza poprawną dokumentację, która stanowi nowy, obowiązujący załącznik do przetargu. Jednocześnie z uwagi na błędy w przedmiarze robót Zamawiający załącza nowy przedmiar w pliku pn. „Obowiązujący Przedmiar Droga Komorów Słotwina.pdf”. Plik pn. „Przedmiar Droga Komorów Słotwina.pdf” należy traktować jako nieobowiązujący załącznik do przedmiotowego przetargu.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania ofert na dzień 01.07.2015 r. do godz. 10:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 01.07.2015 r. godz. 10.30.

z up. WÓJTA
Zbigniew Kanicki
Zastępca Wójta



Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel. 74-852-30-67 wew. 209