

LEGENDA:

- zawór z napędem elektrycznym
- przepustnica z napędem ręcznym
- klapa zwrotna
- zawór kulowy
- zawór zwrotny
- zawór dozujący
- filtr skośny
- zawór antyskażeniowy
- przepływomierz /wodomierz
- pompa z prefiltrem
- pompa
- dmuchawa
- automatyczny zawór odpowietrzający
- przepływ ciśnieniowy
- przepływ grawitacyjny
- woda basenowa – zasilanie niecki popłuczyny/spust
- woda basenowa – przelew z basenu powietrze
- chemikalia
- automatyka
- sprężone powietrze
- granica opracowania

URZĄDZENIA

1ZP - ZBIORNIK PRZELEWOWY
1PO1, 1PO2, 1PO3 - POMPA OBIEGOWA
1F1, 1F2, 1F3 - FILTR Ø1800
1DM - DMUCHAWA DO PŁUKANIA FILTRÓW
1UV - LAMPA UV ŚREDNIOCIŚNIENIOWA
1W - WYMIENNIK CIEPŁA
1SP - KOMPRESOR UKŁADU PNEUMATYCZNEGO
1WOD- WODOMIERZ
1PRZ - PRZEPŁYWOMIERZ
SB - STEROWNIK BASENOWY
1PCL - POMPA DOZUJĄCA ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY
1PPH - POMPA DOZUJĄCA KOREKTOR PH
1PK - POMPA DOZUJĄCA KOAGULANT

ETC ARCHITEKCI

„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa

53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
INWESTOR

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , AM-4, OBR. 0029
PROJEKT WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

ARCHITEKTURA:	mgr inż. Bogdan Tarnawski	
NR UPR. PROJ.	68/2000	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Dariusz Sowa	
NR UPR. PROJ.	SLK/1009/PWOS/05	
OPRACOWANIE:	inż. Joanna Deciuk	
OPRACOWANIE:		

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BASEN

Tom PAB
TB.01

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PB-PAB-TB.01
BRANŻA	TECHNOLOGIA BASENOWA	DATA	12.03.2015
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	---

KONC ☐ PB ■ PP ☐ PW ☐