


| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PARTER | | |
|---|---|---|
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 1.01 | WIATROŁAP | 7,9 |
| 1.02 | HALL | 57,9 |
| 1.03 | KASA | 6,0 |
| 1.03a | ZAPLECZE | 10,5 |
| 1.04a | SANITARIATY | 4,6 |
| 1.04b | SANITARIATY | 4,6 |
| 1.05a | SZATNIE MĘSKIE | 7,8 |
| 1.05b | NATRYSKI MĘSKIE | 8,2 |
| 1.06a | SZATNIE DAMSKIE | 7,7 |
| 1.06b | SZATNIE DAMSKIE | 7,1 |
| 1.07a | SAUNARIUM | 73,5 |
| 1.07b | WYPOCZYWALNIA | 30,2 |
| 1.08 | KOMUNIKACJA | 137,5 |
| 1.09a | SZATNIA BASEN-MĘSKIE | 31,7 |
| 1.09b | NATRYSKI MĘSKIE | 19,0 |
| 1.09c | WC MĘSKIE | 7,1 |
| 1.10a | SZATNIA BASEN-DAMSKIE | 31,8 |
| 1.10b | NATRYSKI DAMSKIE | 18,8 |
| 1.10c | WC DAMSKIE | 7,0 |
| 1.11a | SZATNIA NIEPEŁ. | 14,4 |
| 1.11b | WC NIEPEŁ. | 5,0 |
| 1.12 | HALA BASENU-PLAŻA | 317,6 |
| 1.13 | HALA BASENU-WODA | 301,4 |
| 1.14 | POM.PORZĄDKOWE | 10,9 |
| 1.15 | POM. RATOWNIKA | 31,0 |
| 1.16 | MAGAZYN | 18,1 |
| 1.17 | KORYTARZ | 13,7 |
| 1.18 | BIURA | 14,0 |
| 1.19 | POM. PODCHLORYNU | 9,5 |
| 1.20 | REGULATOR PH | 9,5 |
| 1.21 | POM. TECHNIKÓW | 17,7 |
| | | **1 241,7 m²** |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| R... | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA |
| RTB/1 | ROZDZIELNICA TECHNOLOGII |
| PW... | PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU |
| | GNIAZDO 230V/16A IP20 |
| | GNIAZDO 230V/16A IP44 |
| | GNIAZDO NATYNKOWE 230V/16A IP54 |
| TB | GNIAZDO NATYNKOWE 230V/32A IP54 |
| RA 16A 230V/16A | ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH 1x400V/16A+2x230V/16A WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI W OBUDOWIE ZESTAWU |
| | WYPUST KABLOWY 1f ZAKOŃCZONY PUSZKĄ |
| | WYPUST KABLOWY 1f Z ZAPASEM KABLA 3m |
| PEL1 | ZESTAW GNIAZD 1xRJ45 + 1x230V |
| PEL2 | ZESTAW GNIAZD 3xRJ45 + 2x230V + 2x230V |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A IP44 |
| W...W ...W | CENTRALA WENTYLACYJNA |
| ...W | URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE<br>H – HYDROFOR<br>R – ROZDZIELACZ<br>EZ – ELEKTROZAWÓR<br>CH – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CHŁODNICY<br>SF – ROZDZIELNICA TECHNOLOGII SAUNY FIŃSKIEJ<br>SI – ROZDZIELNICA TECHNOLOGII SAUNY INFRARED<br>SP – ROZDZIELNICA TECHNOLOGII SAUNY PAROWEJ<br>SW – SUSZARKA DO WŁOSÓW |
| P... | POMPA KOTŁOWNI |
| | WENTYLATOR |
| WP711 | WPUST DACHOWY PODGRZEWANY |
| KU | KABLE GRZEWCZE |
| K...H...G... | KORYTO KABLOWE O SZER. ... WYS. ... GRUB. ... |

| | |
|---|---|
| M1 | OPRAWA LED 219W, 18202lm, IP66<br>MONTAŻ NA UCHWYTACH, NAŚCIENNY |
| M2.1 | OPRAWA LED DOSTROPOWA, 11W, 1100lm, IP44 |
| M2.2 | OPRAWA LED DOSTROPOWA, 12W, 593lm, IP65 |
| M2.3 | OPRAWA LED DOSTROPOWA, 40W, 2189lm, IP65 |
| M2.4 | OPRAWA LED DOSTROPOWA, 22W, 2500lm, IP20 |
| M2.5 | OPRAWA LED DOSTROPOWA, 15W, 1600lm, IP20 |
| M2.6 | OPRAWA LED NASTROPOWA, 40W, 2989lm, IP20 |
| M2.7 | OPRAWA LED DOSTROPOWA, 40W, 2989lm, IP54 |
| M3.1 | OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, 1x49W, IP65<br>TCW060 1xTL5–49W HF |
| M3.2 | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA ZWIESZANA, 1x28W, IP20<br>TCS260 1xTL5–28W HFP C6 |
| M3.3 | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA ZWIESZANA, 1x35W, IP20<br>TCS260 1xTL5–35W HFP C6 |
| M4.1 | OPRAWA LED NASTROPOWA, 25W, 3000lm, IP65 |
| M4.2 | OPRAWA LED NASTROPOWA, 50W, 6100lm, IP65 |
| Z1 | NAŚWIETLACZ METALOHALOGENOWY 150W, 14000lm, IP65, klasa II<br>MONTAŻ NAŚCIENNY |
| | OPRAWA ZEWNĘTRZNA DOWNLIGHT LED 40W, 1693lm, IP65, klasa III |
| AW1 | OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP20 |
| AW2 | OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP44 |
| AW3 | OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP65 |
| AW4 | OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA, 4x1W, IP65 |
| AW5 | OPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA NATYNKOWA, 1,2W IP65 |
| AW6 | OPRAWA AWARYJNA LED DWUSTRONNA NATYNKOWA, 1,2W IP65 |
| AW7 | OPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA NATYNKOWA, 1,2W IP65 |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A IP20 |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A IP44 |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54 |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, SCHODOWY 230V/16A IP44 |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, SCHODOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54 |
| | ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 2–OBWODY 230V/16A |
| | ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY 230V/16A |
| | ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54 |
| KSO... | ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54 |
| <co/... | CZUJNIK OBECNOŚCI 120 STOPNI |

UWAGA
1. OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO OZNACZONE NA PLANACH SYMBOLEM – * (GWIAZDKI) MONTOWANE SĄ NA ŚCIANIE NAD SCHODAMI.


ETC ARCHITEKCI
„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, ul. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl


GENERALNY PROJEKTANT

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT: | Krzysztof Dębowski |
| NR UPR. PROJ. | 226/98 |
| SPRAWDZAJĄCY: | Adam Skrzypiec |
| NR UPR. PROJ. | SLK/5254/POOE/14 |
| OPRACOWANIE: | Marek Bojda |
| OPRACOWANIE: | |

INWESTOR
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

PROJEKT
**BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM**
DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , AM-4, OBR. 0029
WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

Plan instalacji elektrycznych - parter

Tom PAB
**IE.02**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UMOWA | 38/DSOA/DIIT/2014 | KOD | WIT-PB-PAB-IE.02 |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | DATA | 12.03.2015 |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANY | SKALA | 1:100 |

KONC ☐ PB ■ PP ☐ PW ☐

A1