

LEGENDA:

przewody instalacji c.o. (z+p)

PION CO-9 — numer pionu

UWAGI:

1. Rury CT do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych porwadzić po dachu
2. Rury CT prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć przed zamarzaniem za pomocą samoregulacyjnych kabli grzewczych o mocy 10W/mb
3. Zaizolowane rury CT zabezpieczyć blachą aluminiową
4. Pompę cyrkulacyjną i zawór regulacyjny przed nagrzewnicą zamontować w pustej sekcji centrali lub pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego kondygnacji niższej

ETC ARCHITEKCI
„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl
GENERALNY PROJEKTANT

INWESTOR: Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , AM-4, OBR. 0029
PROJEKT WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

INST. C.O.:	mgr inż. Radosław Radziecki		
NR UPR. PROJ.	403/02		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Kurzbauer		
NR UPR. PROJ.	297/02		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Aleksandra Olejniczak		
OPRACOWANIE:			
		UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014
		BRANŻA	SANITARNA
		FAZA	PROJEKT BUDOWLANY

Tom PAB

INSTALACJA C.O. RZUT DACHU

IS-07

KOD WIT-PB-PAB-IS.07
DATA 12.03.2015r.
SKALA 1:100

KONC ☐ PB ■ PP ☐ PW ☐

A1