

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PODBASENIE

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
P0.01	POM. GOSPODARCZE	3,6
P0.02	PODBASENIE	396,9
P0.03	KANAŁ WENTYLACYJNY	29,7
P0.04	ZBIORNIK PRZELEWOWY WHIRLPOOL	10,6
P0.05	ZBIORNIK PRZELEWOWY BASENU	35,1
P0.06	POM. ROZDZIELNI NN	8,0
P0.08	POM. ŚNIADAŃ	9,6
P0.09a	SZATNIE PRACOWNICZE	5,8
P0.09b	SZATNIE PRACOWNICZE	4,0
P0.10a	SZATNIE PRACOWNICZE	5,8
P0.10b	WC PRACOWNICZE	4,0
P0.11	KOMUNIKACJA	4,5
P0.11a	KORYTARZ	8,9
P0.12a	KOTŁOWNIA	97,0
P0.12b	POM. GOSP. KOTŁOWNI	17,0
P0.13a	SKŁAD OPAŁU	37,9
P0.13b	SKŁAD OPAŁU	38,0
P0.14	POM. WODOMIERZY	4,8
		721,2 m²

LEGENDA

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- ROZDZIELNICA TECHNOLOGII
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GNIAZDO 230V/16A IP20
- GNIAZDO 230V/16A IP44
- GNIAZDO NATYNKOWE 230V/16A IP54
- GNIAZDO NATYNKOWE 230V/32A IP54
- ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH 1x400V/16A+2x230V/16A WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI W OBUDOWIE ZESTAWU
- WYPUST KABLOWY 1f ZAKOŃCZONY PUSZKĄ
- WYPUST KABLOWY 1f Z ZAPASEM KABLA 3m
- ZESTAW GNIAZD 1xRJ45 + 1x230V
- ZESTAW GNIAZD 3xRJ45 + 2x230V + 2x230V
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
  H – HYDROFOR
  R – ROZDZIELACZ
  EZ – ELEKTROZAWÓR
  CH – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CHŁODNICY
  SF – ROZDZIELNICA TECHNOLOGII SAUNY FIŃSKIEJ
  SI – ROZDZIELNICA TECHNOLOGII SAUNY INFRARED
  SP – ROZDZIELNICA TECHNOLOGII SAUNY PAROWEJ
  SW – SUSZARKA DO WĘCHÓW
- POMPA KOTŁOWNI
- WENTYLATOR
- WPUST DACHOWY PODGRZEWANY
- KABLE GRZEWCZE
- KORYTO KABLOWE O SZER. ... WYS. ... GRUB. ...
- OPRAWA LED 219W, 18202lm, IP66 MONTAŻ NA UCHWYTACH, NAŚCIENNY
- OPRAWA LED DOSTROPOWA, 11W, 1100lm, IP44
- OPRAWA LED DOSTROPOWA, 12W, 593lm, IP65
- OPRAWA LED DOSTROPOWA, 40W, 2189lm, IP65
- OPRAWA LED DOSTROPOWA, 22W, 2500lm, IP20
- OPRAWA LED DOSTROPOWA, 15W, 1600lm, IP20
- OPRAWA LED NASTROPOWA, 40W, 2989lm, IP20
- OPRAWA LED DOSTROPOWA, 40W, 2989lm, IP54
- OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, 1x49W, IP65 TCW060 1xTL5-49W HF
- OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA ZWIESZANA, 1x28W, IP20 TCS260 1xTL5-28W HFP C6
- OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA ZWIESZANA, 1x35W, IP20 TCS260 1xTL5-35W HFP C6
- OPRAWA LED NASTROPOWA, 25W, 3000lm, IP65
- OPRAWA LED NASTROPOWA, 50W, 6100lm, IP65
- NAŚWIETLACZ METALOHALOGENOWY 150W, 14000lm, IP65, klasa II MONATAŻ NAŚCIENNY
- OPRAWA ZEWNĘTRZNA DOWNLIGHT LED 40W, 1693lm, IP65, klasa III
- OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP20
- OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP44
- OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA, 1,5W IP65
- OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA, 4x1W, IP65
- OPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA NATYNKOWA, 1,2W IP65
- OPRAWA AWARYJNA LED DWUSTRONNA NATYNKOWA, 1,2W IP65
- OPRAWA AWARYJNA LED JEDNOSTRONNA NATYNKOWA, 1,2W IP65
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP20
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230V/16A IP44
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A
- ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A
- ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54
- ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY NATYNKOWY 230V/16A IP54
- CZUJNIK OBECNOŚCI 120 STOPNI

UWAGA
1. OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO OZNACZONE NA PLANACH SYMBOLEM – * (GWIAZDKI) MONTOWANE SĄ NA ŚCIANIE NAD SCHODAMI.

ETC ARCHITEKCI

„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, ul. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

PROJEKTANT:	Krzysztof Dębowski	
NR UPR. PROJ.	226/98	
SPRAWDZAJĄCY:	Adam Skrzypiec	
NR UPR. PROJ.	SLK/5254/POOE/14	
OPRACOWANIE:	Marek Bojda	
OPRACOWANIE:		

INWESTOR
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

PROJEKT
DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , AM-4, OBR. 0029
WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

Plan instalacji elektrycznych - podbasenie

Tom PAB
IE.01

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PB-PAB-IE01
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	12.03.2015
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:100

KONC ☐ PB ■ PP ☐ PW ☐

A1