



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PODBASENIE		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
P-1.01	POM. GOSPODARCZE	3,6
P-1.02	PODBASENIE	396,9
P-1.03	KANAŁ WENTYLACYJNY	29,7
P-1.04	ZBIORNIK PRZEWODOWY WHIRLPOOL	10,6
P-1.05	ZBIORNIK PRZEWODOWY BASENU	35,1
P-1.06	POM. ROZDZIELNI NN	8,0
P-1.08	POM. ŚNIADAŃ	9,6
P-1.09a	SZATNIE PRACOWNICZE	5,8
P-1.09b	SZATNIE PRACOWNICZE	4,0
P-1.10a	SZATNIE PRACOWNICZE	5,8
P-1.10b	WC PRACOWNICZE	4,0
P-1.11	KOMUNIKACJA	4,5
P-1.11a	KORYTARZ	8,9
P-1.12a	KOTŁOWNIA	97,0
P-1.12b	POM. GOSP. KOTŁOWNI	17,0
P-1.13a	SKŁAD OPALU	37,9
P-1.13b	SKŁAD OPALU	38,0
P-1.14	POM. WODOMIERZY	4,8
		721,2 m²

LEGENDA:

- przewody instalacji c.o. (z+p)
- 21K/600 [520 mm] grzejnik stalowy płytowy
- 1,5 +20 °C
t_{oblicz} = 2300 W
- PION CO-9 numer pionu

UWAGI:

1. Podejścia do grzejników 16x2,0mm
2. Na poziomie -1 przewody prowadzić pod stropem
3. Podejścia do grzejników bocznozasilanych wykonać w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian obudowane płytami g-k.
4. Przewody rozdzielcze prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła

ETC

ARCHITEKCI

„ETC Architekci Sp. z o.o.” Spółka komandytowa

INWESTOR

tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etc.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

INST. C.O.: mgr inż. Radosław Radzielski

NR UPR. PROJ. 403/02

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Kurzbauer

NR UPR. PROJ. 297/02

OPRACOWANIE: mgr inż. Aleksandra Olejniczak

Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI
W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, AM-4, OBR. 0029

PROJEKT WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

Tom PAB

INSTALACJA C.O.
RZUT PODBASENIA

IS-05

UMOWA 38/DSO/AM/2014

KOD WIT-PB-PAB-IS.05

BRANŻA SANITARNA

DATA 12.03.2015r.

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

SKALA 1:100

KONC

PB

PP

PW