

LEGENDA

		istniejące uzbrojenie do usunięcia
w	w	proj. wodociąg PE100 SDR17
w	w	proj. przekładka wodociągu PE100 SDR17
kd	kd	proj. kan. deszczowa PVC–U SDR34 – wg odrębnego opracowania
ks	ks	proj. kan. sanitarna PVC–U SDR34 (przyłącze)
ksc	ksc	proj. kan. sanitarna ciśnieniowa
kd	kd	proj. kan. drenażowa – wg odrębnego opracowania
D1		proj. studzienka kan. deszczowej
POMs		proj. przepompownia kanalizacji sanitarnej
Si1		istn. studzienka kan. sanitarnej
Dr1		proj. studzienka kan. drenażowej
S1		proj. studzienka kan. sanitarnej
SR		proj. studzienka rozprężna
BD1		proj. podł. do instalacji wewnętrznej deszczowej w budynku
BW1		proj. podł. do instalacji wewnętrznej wodnej socjalnej w budynku
BS1		proj. podł. do instalacji wewnętrznej sanitarnej w budynku
BT1		proj. podł. do instalacji wewnętrznej technicznej w budynku
W1		proj. włączenie do istn. wodociągu
Z		proj. zasuwa odcinająca
K1		proj. kolano
H1		proj. hydrant Dn80
NEUZ01, NEUK01		proj. neutralizator – wg odrębnego opracowania

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe socjalne wykonać z rur PE100 SDR17
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m
6. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC–U SDR34 SN8
7. Proj. przewody kanalizacji ciśnienowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" HDPE SDR17
8. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
9. Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ustalić na montażu
10. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2 m
11. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej Lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
12. Rzędne włazów studzienek,skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
13. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
14. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
15. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ
...	...	....	...
...	...	....	...
...	...	....	...
...	...	....	...
...	...	....	...
-	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...

ETC ARCHITEKCI
„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl
GENERALNY PROJEKTANT

CEGROUP Sp. z o.o. Sp.k.
CREATIVE ENGINEERS GROUP
44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C
TEL.:(+48) 32-4444-66-66, FAX : (+48) 32-750-88-53
E-MAIL: biuro@cegroup.pl
PROJEKTANT BRANŻY

WEW. WOD-KAN:	mgr inż. Piotr Kurzbauer	
NR UPR. PROJ.	297/02	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Radziecki	
NR UPR. PROJ.	403/02	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Dawid Krybus	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Stachoń	

Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
INWESTOR

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, 1067, AM-4, OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA
PROJEKT

Tom 1.2.1

PLAN SYTUACYJNY PRZYŁĄCZA WOD-KAN

01

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PW-1.2.1-01
BRANŻA	SANITARNA	DATA	19.03.2015
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:500

KONC ☐ PB ☐ PP ☐ PW ■

A1