



-----	przewody instalacji c.o. (z+p)
DN15	opis dziatki - rura stalowa

1. Rury CT do nagrzewania w centralach wentylacyjnych przed nadaniem po dachu
2. Rury CT prowadzone na zewnętrzny zabezpieczy przed zamianami za pomocą samoregulujących kabli grzewczych o mocy 10W/mmb
3. Zasilowanie rury CT zabezpieczy blana aluminium
4. Pomocę okrywką i zawór regulujący przed nagrzewaniem zanonbować w pusiei sekcji centrali pod stropem w przelazach szlifu podwieszanego kondygnacji innszej