Wentylator łazienkowy W8
załączany od światła
Vw= 30m³/h
P= 0,03kW, U=230V

Przewód nawiewny do komory
rozprężnej w podbaseniu
Vn= 21000m³/h

Wentylator kanałowy W12
z silnikiem EC
Vw= 60m³/h
P=0,13kW (0,01kW), U=230V
ciężar ok. 11kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem obrotowym,
układ: N1/W1
Vn= 1000m³/h, Vw= 1000m³/h
P=0,74kW (0,30kW), U=400V
M= 480kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną,
układ: N2/W2
Vn= 21000m³/h, Vw= 21000m³/h
Qg= 79,0kW
P=18,80kW (12,30kW), U=400V
M= 3900kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica wodną,
układ: N5W5
Vn= 1230m³/h, Vw= 1230m³/h
Qg= 9,8kW, Qch= 5,3kW
P=0,74kW (0,42kW), U=400V
M= 490kg

Przewody nawiewne i
wywiewne saunarium

Miejsce wpięcia układu
N5 do zbiorczego kanału
czerpnego

Miejsce wpięcia układu
N1 do zbiorczego kanału
czerpnego

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ
...	....	....	...
...	....	....	...
...	....	....	...
...	....	....	...
.	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...

ETC ARCHITEKCI
„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl
GENERALNY PROJEKTANT

CEGROUP Sp. z o.o. Sp.k.
CREATIVE ENGINEERS GROUP
44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C
TEL:(+48) 32-444-66-66, FAX:(+48) 32-750-88-53
E-MAIL: biuro@cegroup.pl
PROJEKTANT BRANŻY

INWESTOR: Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

PROJEKT: **BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM**
DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , 1067, AM-4
WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

KOTŁ. PELET:	mgr inż. Radosław Radziecki
NR UPR. PROJ.	403/02
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Kurzbauer
NR UPR. PROJ.	297/02
OPRACOWANIE:	mgr inż. Włodzimierz Kowalaski
OPRACOWANIE:	mgr inż. Piotr Wyraz

INSTALACJA WENTYLACJI RZUT PODBASENIA — Tom 4.4 — **01**

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PW-4.4-WE.01
BRANŻA	SANITARNA	DATA	19.03.2015r.
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

KONC ☐ PB ☐ PP ☐ PW ■

A0