Wentylator dachowy, chemoodporny
z wyrzutem pionowym W10,
Vw=150m3/h, Δp=100Pa,
Pw=0,25 kW, U=230V,
podstawa dachowa tlumiaca,

Wywiewtrzak grawitacyjny

Wywiewtrzak grawitacyjny

Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym W6,
Vw=210m3/h, Δp=150Pa,
Pw=0,19 kW, U=230V,
silniki komutowany elektronicznie,
podstawa dachowa tlumiaca, samoczynna
przepustnica zwrotna, plyta adaptacyjna, króciec
elastyczny, kolnierz wlotowy

+4,45

+4,20

2%

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +4,17

+4,17

Wyrzutnia dachowa

Wentylator dachowy, chemoodporny
z wyrzutem pionowym W9,
Vw=150m3/h, Δp=100Pa,
Pw=0,09 kW, U=230V,
podstawa dachowa tlumiaca,

+4,12

D2
POW. = 198m2

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +6,37

+6,37

3,0%

+6,32

3,0%

3,0%

+4,21

2,5%

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +4,19

+4,19

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową
układ: N3/W3
Vn= 2240m³/h, Vw= 1520m³/h
Qg= 12,9kW, Qch= 8,8kW
P=1,30kW (0,72kW), U=400V
M= 850kg

PB 22/11

strefa serwisowa

MIEDŹ 3/8" 5/8"

Jednostka zewnętrza do zasilania chłodnicy
w centrali wentylacyjnej N3W3
$Q_{ch.j.}$=9400W;
P_{EL}=3,41kW, U=220-240V
ciężar ok. 75kg

Wyrzutnia dachowa

PB 40/40

D1
POW. = 675m2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową
układ: N4/W4
Vn= 1220m³/h, Vw= 1650m³/h
Qg= 8,8kW, Qch= 5,3kW
P=1,50kW (0,60kW), U=400V
M= 750kg

strefa serwisowa

MIEDŹ 1/4" 5/8"

D2
POW. = 240m2

Jednostka zewnętrza do zasilania
chłodnicy w centrali wentylacyjnej N4W4
$Q_{ch.j.}$=6100W;
P_{EL}=3,26kW, U=220-240V
ciężar ok. 50kg

+7,05

+6,42

+6,32

+6,37

+7,05

+4,19

+4,19

+4,12

+4,45

+4,19

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +6,37

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +4,19

Wyrzutnia dachowa

+4,23

+4,12

+4,18

+4,45

D2
POW. = 313m2

+4,19

+4,45

+4,18

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +4,19

PRZELEW
ATTYKOWY
100x10, DKO +4,19

X1

X2

Y1

Y2

A B C D

5 6 7

F G

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ
-	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...

ETC ARCHITEKCI

„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, al. Wiślnowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

CEGROUP Sp. z o.o. Sp.k.
CREATIVE ENGINEERS GROUP
44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C
TEL.:(+48) 32-444-66-66, FAX:(+48) 32-750-88-53
E-MAIL: biuro@cegroup.pl

PROJEKTANT BRANŻY

KOTŁ. PELET:	mgr inż. Radosław Radziecki
NR UPR. PROJ.	403/02
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Kurzbauer
NR UPR. PROJ.	297/02
OPRACOWANIE:	mgr inż. Włodzimierz Kowalski
OPRACOWANIE:	mgr inż. Piotr Wyraz

Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
INWESTOR

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM
DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 ,1067, AM-4
WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA
PROJEKT

Tom 4.4

INSTALACJA WENTYLACJI RZUT DACHU

03

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PW-4.4-WE.03
BRANŻA	SANITARNA	DATA	19.03.2015r.
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

KONC ☐ PB ☐ PP ☐ PW ■

A0