



LEGENDA:

zawór z napędem elektrycznym

przepustnica z napędem ręcznym

kłapa zwrotna

zawór kulowy

zawór zwrotny

zawór dozujący

filtr skośny

zawór antyskażeniowy

przepływomierz / wodomierz

pompa z prefiltrem

pompa

automatyczny zawór odpowietrzający

przepływ ciśnieniowy

przepływ grawitacyjny

woda basenowa – zasilenie niecki

woda basenowa – spust

powietrze – przewł z basenu

chemikalia

automatyka

sprężone powietrze

granica opracowania

URZĄDZENIA

- 1ZP - ZBIORNIK PRZELEWOWY
- 1PO1, 1PO2, 1PO3 - POMPA OBIĘGOWA
- 1F1, 1F2, 1F3 - FILTR Ø1800
- 1DM - DMUCHAWA DO PŁUKANIA FILTRÓW
- 1UV - LAMPA UV ŚREDNIOCIŚNIEŃOWA
- 1W - WYMIENNIK CIEPŁA
- 1SP - KOMPRESOR UKŁADU PNEUMATYCZNEGO
- 1WOD-WODOMIERZ
- 1PRZ - PRZEPŁYWOMIERZ
- SB - STEROWNIK BASENOWY
- 1PCL - POMPA DOZUJĄCA ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY
- 1PPH - POMPA DOZUJĄCA KOREKTOR PH
- 1PK - POMPA DOZUJĄCA KOAGULANT

...
...
...
...
...
19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU		...
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ
<div>„ETC Architekti Sp. z o.o.” Spółka komandytowa</div> <div>53-137 Wrocław, al. Wiśniewa 36a</div> <div>tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733</div> <div>e-mail: biuro@etca.com.pl</div>			
ARCHITEKCI		<div>INWESTOR</div> <div>Urząd Gminy Świdnica</div> <div>ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica</div>	
GENERALNY PROJEKTANT		<div>DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, 1067, AM-4,</div> <div>WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA</div> <div>PROJEKT</div>	
TECHNOLOGIA:	mgr inż. Bogdan Tamawski	Tom 4.5	
NR UPR. PROJ.	668/2000		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Dariusz Sowa		
NR UPR. PROJ.	SLK/1009/PWOS/05		
OPRACOWANIE:	inż. Joanna Decduk		
OPRACOWANIE:		UMOWA 38/DSOADIIT/2014	KOD WIT-PW-4.5-01
		BRANŻA TECHNOLOGIA BASENOWA	DATA 19.03.2015
		FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA ---
KONC	<input type="checkbox"/>	PB	<input type="checkbox"/>
		PP	<input type="checkbox"/>
		PW	<input checked="" type="checkbox"/>