

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09											
A	<div>UWAGI:</div> <div><div>1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI I ZESTAWIENIAMI</div><div>2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE</div><div>3. PODANE WARTOŚCI MOCY OKREŚLAJĄ MOC BEZ REZERWY</div><div>4. ZASILANIE OD GÓRY, WYJŚCIE KABLI GÓRNE</div><div>5. W ROZDZIELNICY PRZEWIDZIANO 25% REZERWY MIEJSCA</div><div>6. ROZDZIELNICA BEDZIE POSIADAĆ PEŁNE BADANIA TYPU ZGODNIE Z PN-EN 60439-1</div><div>7. PRZED MONTAŻEM BATERII NALEŻY WYKONAĆ POMIARY MOCY BIERNEJ PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU I NA ICH PODSTAWIE DOBRAĆ WŁAŚCIWĄ MOC BATERII.</div><div>8. ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA CAŁA APARATURA POWINNA POSIADAĆ WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWĄ NA POZIOMIE MIN. 10kA.</div><div>9. STYCZNIK ELEKTROZAWORU MUSI BYĆ ROZWIERNY, PO PODANIU SYGNAŁU Z PRZYCISKU NAPIĘCIE MA ZOSTAĆ ODŁĄCZONE A ZAWÓR MA SIĘ ZAMKNAĆ (ZAWÓR 230V, NC).</div><div>10. SEKCJĘ POŻAROWĄ NALEŻY W WIDOCZNY SPOSÓB ODDZIELIĆ OD SEKCJI PODSTAWOWEJ I STOSOWNIE OPISAĆ. NALEŻY SEKCJE ODDZIELIĆ PRZEGRODAMI IZOLACYJNYMI ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ PRZERWĘ.</div><div>11. ROZDZIELNICA RG JEST ZAPROJEKTOWANA W I KLASIE OCHRONNOŚCI NALEŻY WSZYSTKIE ELEMENTY PRZEWODZĄCE OBUDOWY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ BUDYNKU.</div></div>										A										
B											B										
C											C										
D											D										
E											E										
F											F										
G											G										
H											H										
I											I										
											00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

...		
...		
...		
...		
-	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	K.Dębowski		
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ		
<div><div>ETC</div><div>ARCHITEKCI</div></div>		<div>„ETC Architekci Sp. z o.o.” Spółka komandytowa</div> <div>53-137 Wrocław, al. Wiśniewa 36a</div> <div>tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733</div> <div>e-mail: biuro@etca.com.pl</div>			
GENERALNY PROJEKTANT					
<div><div>CEG</div><div>CREATIVE ENGINEERS GROUP</div></div>		<div>Urząd Gminy Świdnica</div> <div>ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica</div>			
PROJEKTANT BRANŻY		INWESTOR			
<div>44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C</div> <div>TEL.:(+48) 32-444-66-66, FAX : (+48) 32-750-88-53</div> <div>E-MAIL: biuro@cegroup.pl</div>		<div>BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM</div> <div>DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , 1067 , AM-4, OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA</div> <div>PROJEKT</div>			
PROJEKTANT:	Krzysztof Dębowski	<div>Schemat rozdzielnica RG</div> <div>Tom 5.1</div> <div>211</div> <div>ark. 1/4</div>			
NR UPR. PROJ.	226/98				
SPRAWDZAJĄCY:	Adam Skrzypiec				
NR UPR. PROJ.	SLK/5254/POOE/14				
OPRACOWANIE:	Marek Bojda				
OPRACOWANIE:		UMOWA 38/DSOA/DIIT/2014		KOD WIT-PW-5.1-211	
		BRANŻA ELEKTRYCZNA		DATA 19.03.2015	
		FAZA PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA -	
KONC <input type="checkbox"/>		PB <input type="checkbox"/>		PP <input type="checkbox"/>	PW <input checked="" type="checkbox"/>



