



Świdnica, dnia 27.07.2017 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

ZP.271.20.2017(2)

dotyczy: przetargu nr ZP.271.20.2017 pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

PYTANIE NR 1

W związku z zamieszczeniem dość szczegółowych parametrów, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, które zostały przebadane i ocenione na zgodność z normą PN EN 14877:2014, posiadających certyfikat IAAF, atest PZH.

ODPOWIEDZ NR 1

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej nie ulegają zmianie. Spełniają one zarówno wymagania IAAF jak i normę PN-EN 14877:2014. Informujemy, iż określenie minimalnych (maksymalnych) wymagań dotyczące nawierzchni poliuretanowej jest zgodne z obowiązującym prawem.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Podane przez Zamawiającego parametry nawierzchni są zgodne z normami PN-EN 14877:2014, które stanowią minimalne, dostępne parametry nawierzchni. Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 31 stycznia 2016 (sygn. Akt UZP/ZO/O-2015/06)

Zamawiający jako podmiot wydatkujący środki publiczne ma obowiązek dbałości o to, aby nabywane przez niego dobra ściśle odpowiadały jego potrzebom, a celem przepisów regulujących zamówienia publiczne jest także ochrona interesów Zamawiającego. Ze względu na intensywne użytkowanie obiektu, Zamawiający określa parametry minimalne nawierzchni w dbałości o jego trwałość i wytrzymałość.

Zamawiający podkreśla, że nawierzchnia poliuretanowa jest tylko jednym z elementów przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca spełniając wymagania dot. nawierzchni poliuretanowych może skorzystać z dostaw od producentów i [przedstawicieli producentów nawierzchni, którzy spełniają wymagania minimalne].

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania nawierzchni poliuretanowej o parametrach technicznych niższych niż przedstawionych przez oferenta. Zamawiający informuje, że dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej podtrzymuje parametry techniczne przedstawione w dokumentacji technicznej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert na podstawie art. 38 ust 6. ustawy Pzp, ponieważ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenia zmian w ofertach.

z up. WÓJTA
Zbigniew Kanicki
Zastępca Wójta

