



7. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10 Ohmów.
Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Symbol	Opis
	Zwoid pionowy odcynkowany o wysokości h
	Zwoidy poziome i przewody odprowadzające Druł odcynkowany D12x8mm
	Uziem otokowy na głębokości 0,8m Płaskownik odcynkowany FeZn 30x4
	Przewód uziemiający w izolacji CIUI
	Złącze kontynkie w skrzynce rewizyjnej na wysokości >3m
	Złącze rynnowe
	Połączenie skracane
	Połączenie spawane

ARCHIKON				NR RYSUNKU	
ROBERT KRYSIAK				IE-05	
58 - 100 Świdnicka, w Armii Krajowej 29/9 tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251 e-mail: biuro@archikon.net NIP: 884-194-62-33, Regon: 890647666					
NADZA I DOKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOBODZIENNEGO W WITOSZOW GÓRNYM Witoszów Górny 12, dz. nr 22/15 Drobę Witoszów Górny AM 2					
TYTUŁ RYSUNKU					
STADIUM PROJEKTOWANIA					
PROJEKT WYKONAWCZY				SKALA 1:50	
IMIĘ I NAZWISKO		SPEC./NR UPRAWNIEN		DATA	
mgr inż. WOJCIECH JAŚNICKI		PROJEKTANT		PODSIS	
		spec. instalacje elektr. AU-F 2/19781		06.2017	
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE					