



Nr obwodu	Z3.1	1	2	3	4	5	6	7	8	20	21	22	23
Nazwa	zasilanie z TL	Oświetlenie ewokacyjne kierunkowe	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie podstawowe (komunikacja) 3.14, 3.5	Oświetlenie podstawowe 3.17x20	Oświetlenie podstawowe 3.12x15	Oświetlenie podstawowe 3.2x10	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda Piec CO	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne
Moc [kW]		0.1	0.2	0.5	1.2	0.7	0.9	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8
Typ przewodu		YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		4x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	-	-	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5

**ARCHIKON**  
ROBERT KRYSPIAK

58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9  
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 251, e-mail: biuro@archikon.net  
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TEMAT: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO  
W BYSTRZYCY DOLNEJ NR 55  
Dz. nr.: 169/5, 169/6, 169/7, 320d; Obręb 0004 Bystrzyca Dolna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIKON ROBERT KRYSPIAK  
ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9

INWESTOR: GMINA MIASTO ŚWIDNICA  
UL. ARMII KRAJOWEJ 49, 58-100 ŚWIDNICA

STADIUM PRACOWNIA: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ		SCHEMAT ROZDZIELNICZY PIĘTROWEJ T3	
DATA	11.2017	ARKUSZ	1/3
NR RYSUNKU		ES-05Z	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NUMER UPRAWNIEN	PROJEKTANT:	DATA
mgr inż. WOJCIECH JAŚNISKI	AU-F 2/197/81	28 LISTOPAD 2017	PODPIS

RYSUNEK ZASTĘPUJE  
RYSUNEK ES-05 ark. 1/3 Z 07.2013