

ERRATA do dokumentacji projektowej „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Makowicach w obrębie ewidencyjnym Makowice”.

W nawiązaniu do użytych w dokumentacji projektowej nazw własnych materiałów i urządzeń Zamawiający informuje , że :

- wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca ich pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania ,
- dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników) , pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji .

Dotyczy to następujących materiałów i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej pod nazwami własnymi , które powinny mieć następujące parametry techniczne :

1. rury kanalizacyjne Wavin Metalplast-Buk – rury do budowy zewnętrznych systemów kanalizacji sanitarnej z tworzyw PCV-U w klasie N o sztywności obwodowej SN-8 ,
2. studnie kanalizacyjne Wavin Tegra i Wavin o średnicy DN425mm – studnie kanalizacyjne do budowy systemów kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z tworzy sztucznych , karbowane wyposażone w pierścienie odciążające i włazy typu ciężkiego (40 T) o średnicach odpowiednio 1000 mm i 425 mm,
3. rury typu Arot – dwudzielne rury ochronne z tworzywa sztucznego karbowane przeznaczone do zabudowy na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych o średnicy nominalnej przepustu 110 mm .

**mgr inż. Paweł Wójcik**  
Uprawniony do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w zakresie sieci,  
instalacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,  
gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji  
i klimatyzacji bez ograniczeń.  
Nr upr. NBGPV/342/3/1/97, NBGPV/342/3/10/98  
tel. 603 997 848