



- RG - Rozdzielnica główna
- TK - Tablica kotłowni
- ⌋ - gniazdo 1-fazowe
- ⌋2 - gniazdo 1-fazowe podwójne
- ⌋130 - gniazdo 1-fazowe monta - 130 cm na podłog
- ⌋ - gniazdo 1-fazowe IP44
- ⌋3f - gniazdo 1-fazowe IP44
- 1f - wypust 1-fazowy
- 3f - wypust 3-fazowy
- P.Po - przycisk P.Po
- ⌋ - przycisk jednobiegunowy
- ⌋IP44 - przycisk jednobiegunowy IP 44
- ⌋ - przycisk schodowy
- ⌋ - przycisk krzyowy
- ⌋ - czujnik ruchu
- ⌋ - fotokomórka (czujnik zmierzchu)

**LISTA OPRAW**

A1	11*	Oprawa montowana na ścianie wiec ca bezpo rednio na dół ródło wiatta LED (22.0 W). Teperatura barwowa 3000[K]
B1	5*	Oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych na ródła wiatta LED z mo liwo ci sterowania nat eniem o wietlenia. Teperatura barwowa 4000 [K] Ra>80
C1	3*	Oprawa typu projektor ze ródłem wiatta LED z ruchom optyk montowana na szynie. Teperatura barwowa 4000[K], Ra>80
D1	3*	Mała elewacyjna oprawa dekoracyjna, ródła wiatta LED, IP min 54, Monta bezpo rednio na cianie ( wieci w dół). Teperatura barwowa 6000 [K]
D2	2*	Oprawa uliczna na ródła wiatta LED montowana na wysi gniku
E1	14*	Oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na ródła wiatta LED IP 44, Teperatura barwowa 4000 [K] Ra>80
E2	3*	Oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na ródła wiatta LED IP 44, Teperatura barwowa 4000 [K] Ra>80
F1	7*	Oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na ródła wiatta LED IP 44, Teperatura barwowa 4000 [K] Ra>80
G1	13*	Podtynkowa ( do sufitów modułowych) oprawa na ródła wiatta LED wiec ca cał powierzchni kłosza. Teperatura barwowa 4000 [K] Ra>80
H1	30*	Podtynkowa ( do sufitów modułowych) oprawa na ródła wiatta LED. Teperatura barwowa 4000 [K] Ra>80
I1	9*	Oprawa awaryjna AW LED IP 22 czas pracy 1h
J1	4*	Oprawa awaryjna LED IP 22 czas pracy 1h
J2	3*	Oprawa awaryjna LED IP 22 czas pracy 1h
AW1	7*	Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED. Czas pracy 1h
AW1.1	2*	Oprawa ewakuacyjna kierunkowa zewn trzna LED. Czas pracy 1h
AW1.2	2*	Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED. Czas pracy 1h +FLAGA

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA-OZIMEK</b>				
UL. MODRZEWIOWA 13, 55-040 BIELANY WROCLAWSKIE TEL. / FAX 71 311 03 47				
TEMAT	REMONT POMIESZCZE WIETLICY WIEJSKIEJ W WITOSZOWIE DOLNYM			
LOKALIZACJA	WIETLICA WIEJSKA W WITOSZOWIE DOLNYM Witoszów Dolny 52, 58-100 widnica, działka 558/1 obr. b Witoszów Dolny 0029			
INWESTOR	Gmina widnica ul. Głowackiego 4, 58-100 widnica			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT	mgr in . Daniel Kociemba upr. nr 129/DO /06		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SPRAWDZAJĄCY	in . Andrzej Bron upr. nr 59/90/UW		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	ASYSTENT	mgr in . Dariusz Filar		
TEMAT RYSUNKU	<b>RZUT PARTERU</b>			
DATA	STADIUM	NR RYS.	SKALA	REWIZJA
20.11.2017	PB	E01	1:100	A