



### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

- 1- Kondensacyjny, wiszący kocioł gazowy o mocy 28KW+automatyka fabryczna (dodatkowo zestawy ładujący CWU+ obieg CO+reg. pogodowy )
- 2- Zawór bezp. (3bary) np. SYR 1915 1/2"
- 3- Naczynie przeponowe o poj. Vn=25litrów; np. Reflex NG 25
- 4- Zasobnik CWU o poj. 200 litrów
- 5- Naczynie przeponowe do wody o poj. Vn=18litrów; Refix DD 18
- 6- Zawór bezp. (6bary) np. SYR 2115 1/2"
- 7- Pompa wody cyrkulacyjnej np. WILO Star-Z Nova 1/2"
- 8- Zawór kulowy do wody dn15-2szt.
- 9- Zawór zwrotny dn15
- 10- Zawór kulowy do wody dn20-3szt.
- 11- Zawór kulowy dn20-2szt.
- 12- Zawór kulowy dn25-2szt.
- 13- Filtr gazu dn20
- 14- Kurek gazowy dn20

<b>ARCHIKON</b> ROBERT KRYŚPIAK 58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9 tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251 e-mail: biuro@archikon.net NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666		NR RYSUNKU  <b>IS-11</b>
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W PSZENIE</b> ul. Zacisze 1, dz.nr 110, 122 Obręb Pszenno AM 5		
TYTUŁ RYSUNKU <b>KOTŁOWNIA GAZOWA</b> <b>-SCHEMAT TECHNOLOGICZNY</b>		
STADIUM OPRACOWANIA <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		SKALA <b>-</b>
IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. <b>MARIUSZ WAŚNIEWSKI</b>	SPEC./NR UPRAWNIEN spec. inst. sanitarne 108/DOŚ/06	DATA 12.2016
PROJEKTANT		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. <b>ANDRZEJ BURDYNOWSKI</b>	spec. inst. sanitarne 2517/93/2612/94	DATA 12.2016