



GMINA ŚWIDNICA

ZP.271.20.2018(1)

Świdnica, dnia 16.08.2018 r.

wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.20.2018 pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+00 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Zapytanie nr 1

Prosimy o podanie kategorii ruchu projektowanej drogi.

Odpowiedź nr 1

KR-1.

Zapytanie nr 2

Pyt 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ST 02.00.00 - Roboty ziemne

Odpowiedź nr 2

Na stronie internetowej <http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi> zamieszczony został plik pn. "Specyfikacja techniczna - droga Makowice"

Zapytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ST 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem.

Odpowiedź nr 3

Patrz odpowiedź nr 2.

Zapytanie nr 4

Zgodnie z KTKNPIP warstwy konstrukcyjne powinny być wykonywane z odsadzką, w związku z powyższym prosimy o poprawienie przekroju konstrukcyjnego oraz przedmiarów.

Odpowiedź nr 4

Przedmiary są wyłącznie pomocnicze, wymagane odsadzki należy uwzględnić w wycenie.

Zapytanie nr 5

Prosimy o zamieszczenie opinii geologicznej.

Odpowiedź nr 5

Opinia geologiczne nie została opracowana.



GMINA ŚWIDNICA

Zapytanie nr 6

Prosimy o podanie wymiarów (wysokości / szerokości) elementów prefabrykowanych żelbetowych przewidzianych w dokumentacji do wykonania muru oporowego.

Odpowiedź nr 6

Szerokość elementów muru 99 cm, wysokość zmienna zgodnie z przekrojem.

Zapytanie nr 7

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o przekroje podłużne z naniesioną lokalizacją muru oporowego.

Odpowiedź nr 7

Lokalizacja muru znajduje się na PZT.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami w projekcie umowy zmienia się termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu w następujący sposób:

1. termin składania ofert - **21.08.2018 r. do godz. 10:00**,
2. termin otwarcia ofert - **21.08.2018 r. godz. 10:30**.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Sporządził:
Sebastian Pietraga
tel. 748523067 wew. 209