

Świdnica, dnia 30.10.2019 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

ZP.271.1.2019(1)

dotyczy: przetargu nr ZP.271.1.2019 pn.: „Wykonanie instalacji CO gazowej w świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach projektu pn.: „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

Zapytanie nr 1

Proszę o uściślenie mocy kotłów przewidzianych w niniejszym zadaniu. W dokumentach widnieją adnotacje dla kaskady 2x46 kW oraz 2x 65 kW. Proszę o wskazanie właściwej kaskady urządzeń, która należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedz nr 1

Maksymalna moc cieplna kotła nie mniejsza niż 65-80 kW, natomiast Wykonawca jest zobowiązany wyregulować kotły na 46kW.

DYREKTOR

Krzysztof Jas