



GMINA ŚWIDNICA

ZP.271.1.2020(1)

Świdnica, dnia 14.01.2020 r.

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.2020 pn.: „Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku Urzędu Gminy Świdnica”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Zapytanie nr 1

Załączona dokumentacja nie zawiera opisu:

- a/ podbudowy pod nawierzchnię z parkingu, brak pozycji w przedmiarze robót
- b/ krawężników, brak pozycji w przedmiarze robót
- c/ proszę o zamieszczenie warstw konstrukcyjnych

Odpowiedź nr 1

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania podbudowy pod nawierzchnię parkingu oraz wbudowania krawężników. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ należy wykonać wyłącznie profilowanie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonymi przekrojami (załącznik nr 8 do SIWZ) z ewentualnym wywozem odpadów powstałych podczas profilowania oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Zapytanie nr 2

Załącznik nr 7 wskazuje na zastosowanie krawężników, kostki betonowej oraz płyt ażurowych, jak również nasadzeń. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ma być wykonana z kostki granitowej oraz podanie informacji j.w.

Proszę również o uszczegółowienie i podanie ilości i rodzaju roślin celem wykonania nasadzeń.

Odpowiedź nr 2

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń. Nawierzchnię należy wykonać z kostki granitowej w rozmiarze 8/11 cm zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż udzielone powyżej wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel. 74/8523067 wew. 209

z up. WÓJTA
Bartłomiej Strózik
Zastępca Wójta