



- OZNACZENIA:**
- - woda zimna
 - - woda ciepła
 - - woda cyrkulacyjna
 - - woda pożarowa
 -  - projektowany hydrant z węzłem pięsztywnym dn 25
 -  - wodomierz dn25, Q3= 6.3m³/h-zaw. przelotowy, grzybkowy 2xdn25+filtr dn25
- Lokalizacja armatury regulacyjnej i odcinającej wg rys. rozwinięcia dok. PW
 Uwaga dla pomieszczeń i przyrządów dostępnych dla dzieci wszystkie baterie wyposażać w termostaty ograniczające temp. wody odpowiednio do 38C dla baterii natywnych i 43C dla pozostałych.

ARCHIKON NR RYSUNKU
 ROBERT KRYSPIAK
 55-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 209
 tel.: 74-85-20-600 lub 604-560-251
 e-mail: biuro@archikon.net
 NIP: 884-154-62-33, Regon: 190447666

IS-02

NADANA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
**BUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
 W UKŁADZIE PARTEROWEJ ZABUDOWY ATRIALNEJ
 PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W II ETAPACH
 PSZENNO DZ. NR 65/19, 65/18, 55, OBRĘB PSZENNO
 UL. SŁONECZNA, 58-125 PSZENNO**

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU- INST. WODY

STADIUM OPACZNIWA		SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY		1:100	
IMIE I NAZWISKO	SPEC. NR UPRAWNIEN	DATA	POPIR
MARIUSZ WAŚNIEWSKI			
PROJEKTANT			
SPEC. ILOŚCIOWA WARTOŚĆ			
MARIUSZ WAŚNIEWSKI	108/DS/06	10.2019	