



Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.		Skrzynka gazowa w punkcie redukcyjno-pomiarowym w linii ogrodzenia		Skrzynka gazowa na ścianie budynku z zaw. głównym	
Rzędna terenu projektowanego	210,00	210,00	210,37	210,39	210,53
Rzędna osi rurociągu [m]	209,00	209,37	209,39	209,50	210,53
Zagłębienie osi rurociągu	1,00	1,00	1,00	1,03	
Odległości [m]	27,35	19,86	5,08		
Średnice, materiał	dn80 PE100_SDR17_gaz 90x5,4	dn80 PE100_SDR17_gaz 90x5,4	dn80 PE100_gaz 90x5,4	dn80 PE100_gaz 90x5,4	
Długość trasy [m]	0,00	27,35	47,21	51,29	52,29
Oznaczenie	G	g1	g2	Bg	
		Spadek	13,5 ‰	1,0 ‰	21,7 ‰

**ARCHIKON**  
ROBERT KRYSPIAK  
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 28/9  
tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251  
e-mail: biuro@archikon.net  
NIP: 884-154-62-33; Regon: 890847866

**PZT-IS-12**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
**BUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W UKŁADZIE PARTEROWEJ ZABUDOWY ATRIALNEJ PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W II ETAPACH PSZENNO DZ. NR 65/119, 65/118, 55, OBRĘB PSZENNO UL. SKŁONECZNA, 58-125 PSZENNO**

TYTUŁ RYSUNKU  
**DOZIEMNA INSTALACJA GAZU-PROFIL**

STADIUM OPRACOWANIA  
**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

MIĘJ I NAZWISKO  
SPECJALN URZĄWIENI  
PROJEKTANT

SKALA  
**1:250:100**

DATA  
PODPIS

mgr inż.  
MARIUSZ WAŚNIEWSKI  
spec. instal. sanitarnie  
108/DOS/06

10.2019