- 1 — Oprawa DOWNLIGHT LED 2780lm, rozsył DI, odbłyśnik połysk, barwa 3000K, RA>80, klasa A+
- 2 — Oprawa LED do sufitu podwieszanego 4300lm, rozsył DI, raster miniPAR, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- 3 — Oprawa LED do sufitu podwieszanego 3190lm, rozsył DI, raster miniPAR, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- 4 — Oprawa nastropowa IP65 LED 8200lm, rozsył DI, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- 5 — Oprawa IP54 DOWNLIGHT LED 1700lm, rozsył DI, odbłyśnik połysk, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- 6 — Oprawa IP54 DOWNLIGHT LED 2400lm, rozsył DI, odbłyśnik połysk, barwa 3000K, RA>80, klasa A+
- 7 — Oprawa LED do sufitu podwieszanego 4290lm, rozsył DI, raster miniPAR, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- 8 — Oprawa nastropowa okrągła (plafoniera) LED 800lm, przesłona OPAL, rozsył DI, barwa 3000K, RA>80, klasa A+
- 9 — Oprawa nastropowa okrągła (plafoniera) LED 3750lm, przesłona OPAL, rozsył DI, barwa 3000K, RA>80, klasa A+
- 10 — Oprawa nastropowa kwadratowa (plafoniera) LED 2800lm, przesłona OPAL, rozsył DI, barwa 3000K, RA>80, klasa A+
- 11 — Oprawa LED do sufitu podwieszanego 3310lm, rozsył pośredni, barwa 3000K, RA>80, klasa A+
- 12 — Oprawa nastropowa IP65 LED 4100lm, rozsył DI, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- Oprawa naścienna IP65 (zewnętrzna) LED 1600lm, rozsył DI, barwa 4000K, RA>80, klasa A+
- Czujnik ruchu IP44, zasięg 6m
- Wyłącznik 1-biegunowy 6A p/t z ramką
- Wyłącznik 2-biegunowy 6A p/t z ramką
- Przycisk 1-biegunowy 6A p/t z ramką
- Wyłącznik 1-biegunowy 6A p/t IP44
- Przycisk 1-biegunowy 6A p/t, IP44
- Gniazdo wtykowe 2P+PE, 16A p/t z ramką
- Gniazdo wtykowe 2P+PE, 16A p/t IP44
- 5 — Gniazdo wtykowe 4P+PE, 16A p/t IP44
- Wypust wykonany przewodem dł. 2m 2P+PE
- Wypust wykonany przewodem dł. 2m 4P+PE
- D — Gniazdo wtykowe instalacji dedykowanej 2P+PE, 16A p/t z ramką
- 2x — Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, p/t z ramką
- Wypust teleinformatyczny
- KAM4 — Kamera IP tubowa zewnętrzna wandaloodporna IR 60m
- KAM8 — Kamera IP kopułkowa zewnętrzna wandaloodporna IR 30m
- Stacja bazowa wg zestawienia w opisie technicznym

ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251
e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

NR RYSUNKU
E-01

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W UKŁADZIE PARTEROWEJ ZABUDOWY ATRIALNEJ PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W II ETAPACH PSZENNO DZ. NR 65/119, 65/118, 55, OBRĘB PSZENNO UL. SŁONECZNA, 58-125 PSZENNO

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU
Plan instalacji elektrycznej

STADIUM OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY**
SKALA: **1:100**

IMIĘ I NAZWISKO	SPEC./NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT			
mgr inż. WOJCIECH JASIŃSKI	spec. inst. elektr. AU-F 2/197/81	09.2019	
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. EWA LEŚNIEWSKA	spec. inst. elektr. UAN.V-7342/3/47/93	09.2019	