



## LEGENDA-WENT. MECH.:

- INST. WENT. - DOPROWADZENIE POW. ŚWIEŻEGO Z WYMIENNIKA GRUNTOWEGO
- INST. WENT. NAWIEWNEJ - N.1
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - W.1
- INST. WENT. NAWIEWNEJ - N.2
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - W.2
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.01
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.02
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.03
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.04

1. Miejsca przejść kanałów przez strop należy uszczelnić pozostawiając szczelinę dylatacyjną.
2. Przed zamówieniem kształtek i kanałów wymiary sprawdzić na budowie.
3. Kanały i kształtki łączące urządzenia z instalacją zamawiać po sprawdzeniu wymiarów na budowie.
4. Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.
5. Należy zapewnić odpowiednie otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, mechanizmów (siłowników) oraz wentylatorów umieszczonych w zabudowie stałej i w stropie podwieszonym.
6. W miejscach uzasadnionych technicznie na kanałach należy wykonać otwory rewizyjne.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ELEMENTÓW.

**APA** **AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY**  
 mgr inż. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdwińska 25, 58-100 Świdnica  
 tel. / fax 074 853 13 02 e-mail: apa-agrybowski@o2.pl

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY, WIELOFUNKCYJNY  
 adres: MAKOWICE, DZ. NR 132, 164, OBREB 0015 MAKOWICE, DZ. NR 88, OBREB 0020 OPOCZKA, GMINA ŚWIDNICA  
 inwestor: GMINA ŚWIDNICA, UL. GŁOWACKIEGO 4, 58-100 ŚWIDNICA  
 projektant: mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski

rys.nr **RZUT PARTERU - inst. went. mech.**  
**IS-03** **PROJEKT BUDOWLANY**  
**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**

skala: 1:100 24.09.2019r.  
 PROJEKTOWAŁ  
 mgr inż. Jacek Krawczyński  
 Nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17 DOŚ/IS/0047/18  
 SPRAWDZIŁA  
 inż. Marta Kołodziej-Gancarska  
 Nr ew. 136/DOŚ/07 DOŚ/IS/0501/07