



## LEGENDA-WENT. MECH.:

- INST. WENT. - DOPROWADZENIE POW. ŚWIEŻEGO Z WYMIENNIKA GRUNTOWEGO
- INST. WENT. NAWIEWNEJ - N.1
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - W.1
- INST. WENT. NAWIEWNEJ - N.2
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - W.2
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.01
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.02
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.03
- INST. WENT. WYWIEWNEJ - WW.04

1. Miejsca przejść kanałów przez strop należy uszczelnić pozostawiając szczelinę dylatacyjną.
2. Przed zamówieniem kształtek i kanałów wymiary sprawdzić na budowie.
3. Kanały i kształtki łączące urządzenia z instalacją zamawiać po sprawdzeniu wymiarów na budowie.
4. Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.
5. Należy zapewnić odpowiednie otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, mechanizmów (siłowników) oraz wentylatorów umieszczonych w zabudowie stałej i w stropie podwieszanym.
6. W miejscach uzasadnionych technicznie na kanałach należy wykonać otwory rewizyjne.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ELEMENTÓW.

<b>APA</b>		<b>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY</b>		<b>skala: 1:100 24.09.2019r.</b>	
		mgr inż. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdynska 25, 58-100 Świdnica		PROJEKTOWAŁ	
		tel. / fax 074 853 13 02 e-mail: apa-agrybowski@o2.pl		mgr inż. Jacek Krawczyński	
obiekt:		BUDYNEK USŁUGOWY, WIELOFUNKCYJNY			
adres:		MAKOWICE, DZ. NR 132, 164, OBRĘB 0015 MAKOWICE, DZ. NR 88, OBRĘB 0020 OPOCZKA, GMINA ŚWIDNICA			
inwestor:		GMINA ŚWIDNICA, UL. GŁOWACKIEGO 4, 58-100 ŚWIDNICA			
projektant:		mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski			
rys.nr		<b>RZUT PODDASZA - inst. went. mech.</b>			
<b>IS-04</b>		PROJEKT BUDOWLANY			
		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
		Nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17 DOŚ/IS/0047/18		SPRAWDZIŁA	
				inż. Marta Kotodziej-Gancarska	
		Nr ew. 136/DOŚ/07 DOŚ/IS/0501/07			