

Świdnica, dnia 07.12.2020 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

ZP.271.21.2020(1)

dotyczy: przetargu nr ZP.271.21.2020 pn.: „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

Zapytanie nr 1

W związku z otrzymaną odpowiedzią do pytania nr 3, prosimy o uściślenie, do których konkretnie pomieszczeń (prosimy o podanie numerów) należy wykonać drzwi z pcv w części szatniowej. Czy obie ścianki przeszklone w pom. 1/10 mają być wykonane z ciepłego aluminium?

Odpowiedz nr 1

Do pomieszczenia 1/17,1/20,1/21,1/22 należy wykonać drzwi z PCV. W pomieszczeniu 1/18, 1/19, 1/23, 1/24 wykonać drzwi i ściany z płyt HPL. Z ciepłego aluminium wykonać tylko ściankę zewnętrzną.

Zapytania nr 2

Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Brak informacji w PT i przedmiarach.

Odpowiedz nr 2

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać z płyt granitowych o grubości 3 cm.

z up. WÓJTA
Bartłomieja Stróżak
Zastępca Wójta