

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

SA.261.2.2020(1)

dotyczy: przetargu nr SA.261.2.2020 pn.: „Dostawę pelletu drzewnego do celów grzewczych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

Zapytanie nr 1

Podane w SIWZ parametry to parametry Normy DIN a nie Din Plus. Co obowiązuje firmę składającą ofertę -podane parametry czy norma Din Plus ????

Odpowiedz nr 1

Zamawiający modyfikuje SIWZ ust III pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) Dostarczany pellet drzewny musi posiadać **normę jakościową DIN plus**. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanego pelletu w okresie wykonywania umowy.

Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami:

- wartość opałowa nie niższa niż 18 000 kJ/kg,
- wilgotność nie większa niż 10 %,
- zawartość popiołu nie większa niż 0,7 %,
- zawartości siarki nie większa niż 0,03 % ,
- gęstość nasypowa nie mniejsza niż 600 kg/m³,
- długość od 10 mm do 40 mm,
- średnica od 6 mm do 8 mm.

Zapytanie nr 2

Czy rozładunek polega na podaniu pelletu przez łącze pneumatyczne . Czy są ograniczenia jeśli chodzi o podjechanie do silosa duża cysterna ?? Jeśli tak to jakie ??

Odpowiedz nr 2

W obiekcie nie ma łącza pneumatycznego, są dwa zsypy do zasobników.

Dojazd do obiektu jest utrudniony, Zamawiający załącza plan zagospodarowania terenu z podanymi wymiarami drogi w celu lepszej wizualizacji dojazdu.

1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

Punkt X/9 Siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica**

„Dostawę pelletu drzewnego do celów grzewczych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.”

nr sprawy: SA.261.2.2020

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.12.2020 r. o godz. 10:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Punkt XI/1 siwz otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy – II piętro pokój 314 do dnia **29.12.2020 r., do godziny 10.00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.

Pkt. XI/4 siwz otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 210, w dniu **29.12.2020 r., o godzinie 10:30.**

ZASTĘPCA DYREKTORA

Alicja Mastyk

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1 : 500

- - zsyp
- - transformator kontenerowy
- - chodnik
- - dojazd do zsyków

