



URZĄD GMINY
ul. Głowackiego nr 4
tel. /074/ 852-30-67, 852-33-98
58-100 ŚWIDNICA
000544674
(5)

Świdnica, dnia 31.10.2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-25/11/07 pn.: "Budowa drogi transportu rolnego droga nr 382-Krzyżowa".

W dniu 31.10.2007 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące w/w przetargu. Poniżej znajdują się te pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Prosimy o określenie typu barier wymienionych w pozycjach P15 (KNNR 0703-0100) i P16 (KNNR 0703-0500) w przedmiarze robót. Specyfikacja techniczna ST-02.01.05 nie określa ich typu.

Odpowiedz 1:

Należy zastosować typ bariery zgodnie z rys. nr 5 w projekcie budowlanym tj. barierę skrajną drogową SP-06.

Z up. WOJTA
Zbigniew Kańicki
ZASTĘPCA WOJTY