



URZĄD GMINY
ul. B. Głowackiego 4
50-100 ŚWIDNICA
tel. 074 852 30 67
NIP 884-10-08-599
Regon 000544674

Świdnica 16.08.2007

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr SZP/P-24/08/07 pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na działce nr 272/2 w Pszennie”.

W dniu 13.08.2007 r. wpłynęły od jednego z zainteresowanych Wykonawców zapytania do w/w przetargu. Poniżej znajdują się te zapytania wraz z odpowiedziami.

Zapytanie

Na stronie 23. Specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga w p. 6, by trawa syntetyczna posiadała między innymi Aprobata techniczną ITB oraz atest o niepalności.

- 1) Prosimy Zamawiającego o zniesienie wymogu posiadania aprobaty technicznej dla sztucznej trawy ze względu na to, że aprobaty techniczne dla nawierzchni typu trawa syntetyczna nie są udzielane od maja 2004. Dokument ten nie jest również obowiązujący dla sztucznych traw, a sam produkt nie podlega wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych.
- 2) Prosimy Zamawiającego o zniesienie wymogu posiadania atestu o niepalności dla sztucznej trawy, ponieważ trawa syntetyczna jest po zasypaniu piaskiem nawierzchnią całkowicie bezpieczną z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo, trawa w niniejszym postępowaniu jest stosowana na otwartym obiekcie, wobec czego wymóg niepalności nie ma dla tej nawierzchni zastosowania. Z kolei - wymaganie atestu o niepalności dla samej wykładziny typu sztuczna trawa jest niemożliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę skład takiego produktu.

Odpowiedź

- Ad.1. Zamawiający nie będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę Aprobaty ITB dla nawierzchni typu „sztuczna trawa”.
- Ad.2. Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w punkcie 6. na 23. stronie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczący posiadania atestu niepalności dla nawierzchni typu „sztuczna trawa”.

WOJT

Teresa Mazurek