

Świdnica, dnia 22.02.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. Przetargu pn. „Montaż instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie nr 107”.

W dniu 19.02.2008 r. wpłynęły od jednego z Wykonawców zapytania dotyczące w/w przetargu, które zostały umieszczone na stronie internetowej. Poniżej znajduje się wyjaśnienie do zapytania nr 1.

Pyt.1

Jaki należy zastosować kocioł ? W części opisowej dokumentacji raz występuje kocioł f-my Vaillant a raz f-my Immergas. Na rysunku wymienia się kocioł f-my Immergas.

W przedmiarach jest kocioł Valliant. Poza tym kocioł Vaillant VCW Eco Tekplus 306 jest kotłem jednofunkcyjnym a nie dwufunkcyjnym, jak zaznaczono w dokumentacji.

Ad.1

Bez względu na symbolikę w kosztorysie należy wycenić **kocioł dwufunkcyjny** firmy Valliant /"lub równoważny"/.