

Świdnica, dnia 26.02.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nr GOKSiR/01/03/2008 r. pn.: "Montaż instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie 107".

W dniu 24.02.2008 r. i 26.02.2008 r. wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące w/w przetargu. Poniżej znajdują się te pytania z odpowiedziami

Pyt. 1.

W dokumentach SIWZ są warunki przyłączenia do sieci gazowej, które straciły ważność w październiku 2007 r.. Proszę o wyjaśnienie?

Ad.1

Warunki techniczne zapewnienia dostawy gazu są poza terminem ich ważności, natomiast dla zamierzenia objętego postępowaniem przetargowym opracowano Projekt budowlany dla którego uzyskano pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna i jest ona nadrzędna w stosunku do zawartych w dokumentacji części składowych. Tak więc pozwolenie jest aktualne i warunki techniczne również.

Pyt. 2

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej instalacji elektrycznych podłączenia nagrzewnic. Załączony do SIWZ projekt i przedmiar robót nie zawierają instalacji elektrycznej. Czy instalację elektryczną Zamawiający wykonana we własnym zakresie? Jeśli nie proszę załączyć uzupełnienie projektowej i przedmiarów robót o instalację elektryczną.

Ad.2

W przedmiarze robót w związku z instalacją elektryczną dla nagrzewnic wodnych należy dodatkowo ująć następujące pozycje :

1. KNR-W 4-03 0902 Wykonanie połączeń przewodów do 2,5 mm² w puszkach i odgałęzieniach n.t. i p.t. z zadławieniem przewodów – obmiar 2 komplety
2. KNR-W 4-03 1208 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym – obmiar 3 pomiary
3. KNR-W 5-08 0206-01 Montaż przewodów 3 żyłowych izolowanych o przekroju 3 X 1 mm² układanych w gotowych bruzdach ściennych (analogia pozycji) – obmiar 80m.

Pyt. 3

W opisie technicznym podano typ kotła Vallant VCW eco TEK plu 306/3-5 o mocy 30 Kw – takiego modelu firma VAILLANT nie ma w ofercie. Proszę o wyjaśnienie?

Ad.3

Po sprecyzowaniu obecnie obowiązujących w firmie Vaillant oznaczeń dla jednostek kotłowych należy zainstalować kocioł gazowy dwufunkcyjny wiszący o symbolu Turbomax PLUS VUW 282-5 o zakresie mocy 10,4 – 28 kW i masie 43/45 kg.

Typ Turbomax PLUS VUW 282-5

Typoszereg Turbomax PLUS.

DYREKTOR

Krzysztof Jas
Krzysztof Jas