

ZP.341.12-1/10



URZĄD GMINY  
ul. Głowackiego nr 4  
tel. /074/ 852-30-67, 852-33-98  
58-100 ŚWIDNICA  
000544674  
(5)

Świdnica, dnia 25.03.2010r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.340.12/10 pn.: „Budowa nowych miejsc postojowych dla potrzeb Urzędu Gminy Świdnica”.**

W dniu 23.03.2010r. wpłynęło od zainteresowanego Wykonawcy zapytanie dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego pytania.


**Pytanie nr 1:**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracam się do Państwa z pytaniem, czy wywóz ziemi skorytowania dotyczy tylko 1 km, tak jak określił to Zamawiający, czy dotyczy dalszej ilości kilometrów? W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie określił również kosztów składowania oraz czy ziemię skorygowania należy złożyć na terenie Inwestora?

**Odpowiedź nr 1:**

Przy sporządzaniu wyceny w ramach pozycji 3 przedmiaru należy wycenić „wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) -- 189,750 m<sup>3</sup> na odległość do 5 km” wraz z kosztami składowania urobku na wysypisku.

Sprawę prowadzi:  
Sebastian Pietraga  
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

Z WŁ. WÓJTA  
  
Zbigniew Kanicki  
ZASTĘPCA WÓJTA