

ZP.341.14-1/10



URZĄD GMINY  
ul. Głowackiego nr 4  
tel. 074/852-30-67, 042-33-98  
38-100 ŚWIDNICA  
000344674

Świdnica, dnia 28.04.2010r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.340.14/10 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze”.**

W dniu 26.04.2010r. wpłynęły od zainteresowanego Wykonawcy zapytania dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań.

**Pytanie nr 1:**

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002.

**Pytanie nr 2:**

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od Wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

**Odpowiedź nr 1 i 2:**

Dopuszcza się stosowanie wyrobów spełniających wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie przy czym wszelkie zastosowane wyroby i materiały muszą zachować parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji technicznej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie należy postępować zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia oświadczenia.

Sprawę prowadzi:  
Sebastian Pietraga  
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

WOJT  
Teresa Mazurek

