

ZP.341/1/P-5/02/10



**URZĄD GMINY**  
ul. Głowackiego nr 4  
tel. /074/ 852-30-67, 852-33-98  
58-100 ŚWIDNICA  
000544674  
(5)

Świdnica, dnia 11.02.2010r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP/P-5/02/10 pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe”.**

W dniu 09.02.2010r. wpłynęły od zainteresowanych Wykonawców zapytania dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o udzielenie danych technicznych dźwigu osobowego w celu jego poprawnej wyceny.

**Odpowiedź nr 1:**

Dane techniczne dźwigu:

- udźwig min. 750 kg,
- ilość osób min. 8,
- kabina nieprzelotowa,
- drzwi teleskopowe 90 cm,
- ilość przystanków 3,
- prędkość ok. 0,7m/s,

Typ np. E 1000 AA lub inny o podobnych parametrach

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie przykładowego producenta lub typ ogrodzenia systemowego, o którym mowa w poz. 23 przedmiarze robót – zagospodarowanie terenu.

**Odpowiedź nr 2:**

Ogrodzenie systemowe panelowe z prętów ocynkowanych Ø5 mm wysokość 150 cm ± 10 cm, np. produkcji Germaplan.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie przykładowego producenta lub typ lub udostępnienie rysunku (detalu) dotyczącego furtek oraz bramy wyjazdowej. Proszę także o podanie ilości furtek i bram wyjazdowych jaka zostanie zamontowana.

**Odpowiedź nr 3:**

Furtki szt. 2 i brama rozwierana dwuskrzydłowa szt. 1 jako ramy z profili zamkniętych wypełnione tak jak panel ogrodzenia. Szerokość furtki – min. 100 cm, szerokość bramy – min. 450 cm

Sprawę prowadzi:  
Sebastian Pietraga  
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

**WÓJT**  
*Teresa Mazurek*