


ZP.341.14-2/10



Świdnica, dnia 30.04.2010r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.340.14/10 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczyno”.**

W dniu 29.04.2010r. wpłynęło od zainteresowanego Wykonawcy zapytanie dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego pytania.

**Pytanie nr 1:**

W związku z nieprecyzyjną charakterystyką pompowni ścieków w dokumentacji technicznej prosimy o uszczegółowienie, czy przepompownie ścieków mają być objęte systemem monitoringu i wizualizacji.

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, przepompownie mają być objęte systemem monitoringu i wizualizacji. W przypadku obsługi systemu wizualizacji przez oprogramowanie komputerowe, cenę programu i licencji należy doliczyć do wartości zamówienia.

Sprawę prowadzi:  
Sebastian Pietraga  
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

Z up. WÓJTA  
Zbigniew Kanicki  
ZASTĘPCA WÓJTY