



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.340.10/10 pn.: „Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie”.

W dniu 25.03.2010r. wpłynęły od zainteresowanego Wykonawcy zapytania dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań.

Pytanie nr 1:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, stwierdzono, że łączna długość odcinka do renowacji od studni 12 do studni 3 wynosi ok. 518mb, natomiast w SIWZ podana jest długość łączna 433m.

Czy ofertę należy przygotować na 433m a pozostałe metry będą traktowane jako roboty dodatkowe czy oferta ma zawierać cenę za renowację 518m?

Odpowiedź nr 1:

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, które przewidziane są do uszczelnienia, rozpoczynają się od studni S4, a nie od studni S3. W ramach odcinka od S4 do S12, nie przewidziano do renowacji odcinków S8-S9 i S11-S12 – co wynika, ze specyfikacji zamówienia. Jednocześnie po przeprowadzonej weryfikacji, Zamawiający zmienia długość odcinków przewidzianych do uszczelnienia w ramach niniejszego zamówienia z 433mb na 453mb.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ:

- w rozdziale III w opisie przedmiotu zamówienia w zdaniu 2 jest „łącznej długości 433m w Słotwinie”, zmienia się na „łącznej długości 453m w Słotwinie”,
- w rozdziale XVII w pkt 2 jest „cena jednostkowa netto za 1mb x 433mb = cena ofertowa netto”, zmienia się na „cena jednostkowa netto za 1mb x 453mb = cena ofertowa netto”,
- w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1 jest jest „cena jednostkowa netto za 1mb x 433mb = cena ofertowa netto”, zmienia się na „cena jednostkowa netto za 1mb x 453mb = cena ofertowa netto”,
- w załączniku nr 2 do SIWZ w §1 pkt 1.1.1. jest „łącznej długości 433m w Słotwinie”, zmienia się na „łącznej długości 453m w Słotwinie”,
- w załączniku nr 2 do SIWZ w §1 pkt 1.1.1 po ppkt. 8 dodaje się ppkt 9 o treści „uszczelnienie 15 przyłączy kanalizacyjnych kształtką kapeluszową”.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

Z up. WÓJTA
Zbigniew Kantcki
ZASTĘPCA WÓJTA