



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ZP.341/1/P-6/03/10



URZĄD GMINY
ul. Głowackiego nr 4
tel. /074/ 852-30-67, 852-33-99
58-100 ŚWIDNICA
000544674
(5)

Świdnica, dnia 26.02.2010r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP/P-6/03/10 pn.: „Budowa sieci przesyłowej Miłochów-Jagodnik-Jakubów, budowa sieci wodociągowej w Jakubowie wraz z przyłączami, budowa sieci przesyłowej Jakubów-Bystrzyca Dolna oraz budowa sieci przesyłowej Miłochów-Pszemno w ramach przedsięwzięcia pn. Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”.

W dniu 22 i 25.02.2010r. wpłynęły od zainteresowanych Wykonawców zapytania dotyczące ww. przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza budowę ujętych w dokumentacji przetargowej sieci przesyłowych oraz sieci wodociągowych wraz z przyłączami bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaskowej przy zastosowaniu do ich wykonania rur klasy PE 100 RC typ 2 posiadających udokumentowane zgodnie ze specyfikacją techniczną DIN PAS 1075 parametry techniczne i jakościowe poświadczone:

- certyfikatem DIN CERTCO (lub równoważnym TUV SUD, potwierdzającym zgodność rur z typem 2 według klasyfikacji PAS 1075 dla rur RC: rury dwu- i trzywarstwowe z PE 100 RC)
- Aprobata Techniczną ITB: potwierdzającą przydatność rur do montażu bez obsypki i podsypki piaskowej oraz możliwości zastosowania w technikach bezwykopowych,
- test karbu (Notch-test): wg ISO 13479 – wynik badań > 8760h,
- test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h,
- test odporności na naciski punktowe wg metody dr. Hessela - wynik badań > 8760 h,
- świadectwem odbioru – 3.1, według PN EN 10 204 – dla każdej partii rur?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do budowy sieci przesyłowych oraz sieci wodociągowych wraz z przyłączami rur klasy PE 100 RC typ 2 bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaskowej.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów w formie plików programu Norma oraz załączników do SIWZ (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5) w formie plików programu Word, co ułatwiłoby pracę nad opracowaniem oferty na ww. przetarg.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://bip.swidnica.dolnyslask.pl/?a=1&id=14220> plik „Przedmiary_ATH_Przetarg_ZP_P6_03_10.zip” zawierający przedmiary w formacie ATH oraz plik o nazwie „zalaczniki_1_5_ZP_P6_03_10.rtf” zawierający załączniki 1-5 do SIWZ w formacie RTF.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel./fax 074/852-30-67 wew. 208

Z up. **WOJTA**

Zbigniew Kozicki
ZASTĘPCA WOJTY