



Wszyscy Wykonawcy

Dot. przetargu nieograniczonego nr ZP.271.9.2011 pn.: „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela do wyjaśnień do zadanych zapytań:


Pytanie nr 1

Proszę o podanie więcej informacji technicznych dotyczących krzesełek na trybuny oraz wiat dla zawodników rezerwowych.

Odpowiedź nr 1

Krzesełka na trybuny wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim – 40 szt. i żółtym – 40 szt., wymiary: szerokość - min. 400 mm, głębokość – min. 350 mm, wysokość – min. 350 mm, mocowane min. w 2 miejscach do konstrukcji stalowej ramy.

Wiaty dla zawodników rezerwowych wykonana z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor niebieski, pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego bezbarwnego z wykończeniami aluminiowymi, ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych o parametrach technicznych jak krzeselka na trybuny, wiaty kotwiczone do podłoża przy pomocy prefabrykowanych fundamentów punktowych, na jednej z wiat należy umieścić napis GOSPODARZE, na drugiej GOŚCIE, napisy o wys. 40-50 cm w kolorze zbliżonym do koloru profilu aluminiowego wiaty. Zamawiający wymaga dostarczenia wiat o kształcie i wymiarach jak na zdjęciu poniżej:



Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ogrodzenia z siatki – jak opis w projekcie, na ogrodzenie systemowe? Jeśli tak prosimy podać nowe parametry ogrodzenia wraz z kolorem.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego w kolorze zielonym. Panele wykonane z drutu ocynkowanego o średnicy min. 5mm., wzmocnione co najmniej w trzech miejscach. Wys. panelu 1500-1600 mm, szerokość min. 2500mm., oczko 50 mm x 200 mm.

W związku z tym, iż powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel. 74/8523067 wew. 209

ZASTĘPCA WÓJTA
Zbigniew Kanicki