


ZP.271.37.2012



GMINA ŚWIDNICA
ul. B. Głowackiego 4
58-100 ŚWIDNICA
tel. 74 852 30 67
NIP 884-23-65 226 Regon 890719389
Nr konta BGZ SA O/O Świdnica
29 2030 0045 1110 0000 0240 9160

Świdnica, dnia 07.12.2012r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.37.2012 pn.: „Budowa chodników na terenie Gminy Świdnica”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych zapytań:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dla prac będących przedmiotem przetargu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej. Roboty budowlane objęte przetargiem nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z tym realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Roboty należy wykonać na podstawie przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie map sytuacyjno-wysokościowych z zaznaczeniem zakresu robót w celu dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu

Odpowiedź nr 2

Mapy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie jaka frakcja kruszyw ma zostać wykorzystana do wykonania poszczególnych warstw podbudów dolnej i górnej.

Odpowiedź nr 3

Wykonawca winien przyjąć następujące frakcje kruszyw:

1. zjazdy: warstwa dolna - tłuczeń 0-64 mm
warstwa górna - mieszanka 0-32 mm
2. chodniki - miał kamienny 0-4 mm

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie kształtu i koloru nowej kostki betonowej grubości 6 i 8 cm dla poszczególnych miejscowości

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni chodników z kostki betonowej prostokątnej koloru szarego. Zjazdy oraz 2 rzędy kostki stanowiącej nawierzchnię chodnika kładzonej przy krawężniku równoległe do jezdni należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej koloru czerwonego.

Pytanie nr 5

Czy w ofercie należy uwzględnić opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego dla poszczególnych miejscowości?

Odpowiedź nr 5

Opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego poniesie Zamawiający.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie klasy betonu do wykonania ław betonowych pod krawężnik drogowy.

Odpowiedź nr 6

Ławy pod krawężniki drogowe oraz obrzeża należy wykonać z betonu typu B-15.

Pytanie nr 7

W przedmiarze nie ma uwzględnionej ławy betonowej pod obrzeża betonowe, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 7

Wykonanie ław betonowych pod obrzeża ujęto w pozycjach dot. ław pod krawężniki betonowe.

W związku z tym, iż powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel. 74/8523067 wew. 209

Z up. WOJTA
Michał Ranicki
WOJTA